

#207671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4916
ВКТ-7
00153898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,949	0,419	43,94	35,65	43,07	35,17	7,9	24	0	0	64,6	52,2	12,48	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,053	0,518	45,55	35,43	44,67	34,95	9,72	24	0	0	64,7	52,5	12,21	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,888	0,37	42,68	35,37	41,89	34,89	7	24	0	0	64,6	52,2	12,43	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,946	0,422	43,59	35,22	42,75	34,74	8,01	24	0	0	64,6	52,3	12,31	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,946	0,42	43,47	35,14	42,64	34,66	7,98	24	0	0	64,6	52,2	12,37	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,925	0,402	42,98	35,04	42,17	34,56	7,61	24	0	0	64,6	52	12,54	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,986	0,453	43,93	35	43,1	34,52	8,58	24	0	0	64,6	52,1	12,51	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,97	0,432	43,55	34,97	42,72	34,49	8,23	24	0	0	64,6	51,9	12,68	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,067	0,511	44,9	34,78	44,02	34,3	9,72	24	0	0	64,6	51,8	12,78	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,926	0,38	42,44	34,78	41,63	34,3	7,33	24	0	0	64,6	51,3	13,21	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,953	0,409	42,81	34,66	41,99	34,18	7,81	24	0	0	64,6	51,5	13,08	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,986	0,441	43,37	34,55	42,54	34,07	8,47	24	0	0	64,6	51,7	12,91	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,913	0,387	42,27	34,57	41,46	34,09	7,37	24	0	0	64,7	51,9	12,82	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,994	0,457	43,43	34,42	42,63	33,94	8,69	24	0	0	64,7	52,1	12,63	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,932	0,418	42,59	34,36	41,78	33,88	7,9	24	0	0	64,6	52	12,53	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,05	0,512	44,29	34,25	43,44	33,77	9,67	24	0	0	64,6	52,1	12,51	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,952	0,427	42,63	34,16	41,81	33,68	8,13	24	0	0	64,6	51,9	12,7	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,923	0,405	41,94	33,9	41,16	33,42	7,74	24	0	0	64,7	52,1	12,63	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,003	0,473	43	33,74	42,19	33,26	8,93	24	0	0	64,8	52,1	12,68	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,907	0,402	41,73	33,82	40,94	33,34	7,6	24	0	0	64,7	52,3	12,45	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,971	0,454	42,69	33,79	41,87	33,31	8,56	24	0	0	64,8	52,3	12,49	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,983	0,462	42,78	33,72	41,95	33,24	8,71	24	0	0	64,7	52,2	12,53	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,05	0,519	43,64	33,46	42,8	32,98	9,82	24	0	0	64,8	52,2	12,59	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,925	0,412	41,55	33,43	40,75	32,95	7,8	24	0	0	64,7	52	12,75	0,7	0,7	-
17.02.2026	0,907	0,401	41,19	33,29	40,4	32,81	7,59	24	0	0	64,7	52	12,71	0,7	0,7	-
Итого:	24,105	0	1076,94	861,5	1056,37	849,5	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,105															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	721,898	36715,83	30238,33	36031,86	29828,56
17.02.2026	746,003	37792,77	31099,83	37088,23	30678,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:47:56