

#283139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Гайдара 105, Калининград
Номер абонента: 4088
Порядковый номер: 4916
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00153898
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,929	0,416	41,51	33,29	40,72	32,81	7,91	24	0	0	64,7	52	12,71	0,7	0,7	-
19.02.2026	0,905	0,401	41,14	33,22	40,35	32,74	7,61	24	0	0	64,7	52,1	12,58	0,7	0,7	-
20.02.2026	0,904	0,398	41,03	33,15	40,24	32,67	7,57	24	0	0	64,7	52	12,68	0,7	0,7	-
21.02.2026	0,913	0,401	40,94	32,99	40,15	32,51	7,64	24	0	0	64,7	51,9	12,8	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,933	0,427	41,29	32,88	40,51	32,4	8,11	24	0	0	64,7	52,2	12,55	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,906	0,408	40,74	32,7	39,96	32,22	7,74	24	0	0	64,7	52,1	12,63	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,871	0,37	40,04	32,69	39,28	32,21	7,07	24	0	0	64,7	51,9	12,8	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,81	0,358	36,51	29,44	35,82	29	6,82	24	0	0	64,7	51,9	12,74	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,871	0,368	38,77	31,42	38,02	30,94	7,08	24	0	0	64,7	51,2	13,47	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,797	0,309	36,99	30,8	36,3	30,32	5,98	24	0	0	64,6	51,1	13,57	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,867	0,373	37,93	30,54	37,23	30,07	7,16	24	0	0	64,7	51,3	13,41	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,906	0,414	38,37	30,18	37,65	29,73	7,92	24	0	0	64,7	51,4	13,28	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,847	0,36	37,26	30,04	36,55	29,63	6,92	24	0	0	64,7	51,2	13,54	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,837	0,356	37,04	29,93	36,35	29,52	6,83	24	0	0	64,7	51,3	13,4	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,818	0,332	36,44	29,7	35,76	29,35	6,41	24	0	0	64,7	51	13,67	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,813	0,332	36,21	29,5	35,55	29,17	6,38	24	0	0	64,6	50,9	13,68	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,895	0,401	37,33	29,22	36,63	28,91	7,72	24	0	0	64,7	51,1	13,58	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,852	0,377	36,47	28,8	35,79	28,53	7,26	24	0	0	64,7	51,2	13,45	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,861	0,382	36,41	28,6	35,74	28,34	7,4	24	0	0	64,7	51,1	13,56	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,857	0,381	36,2	28,46	35,53	28,2	7,33	24	0	0	64,7	51	13,63	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,799	0,338	35,24	28,31	34,58	28,06	6,52	24	0	0	64,7	51,1	13,56	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,793	0,335	34,95	28,09	34,29	27,84	6,45	24	0	0	64,7	51,2	13,5	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,836	0,366	35,97	28,48	35,3	28,19	7,11	24	0	0	64,6	51,3	13,34	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,809	0,343	34,9	27,82	34,23	27,58	6,65	24	0	0	64,7	50,9	13,78	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,845	0,381	35,38	27,64	34,71	27,4	7,31	24	0	0	64,7	51,1	13,56	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,984	0,499	37,37	27,33	36,66	27,09	9,57	24	0	0	64,8	51,3	13,41	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,764	0,313	33,72	27,24	33,06	27	6,06	24	0	0	64,6	50,9	13,72	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,765	0,333	34,01	27,05	33,38	26,81	6,57	24	0	0	63,2	50,1	13,09	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,818	0,361	34,11	26,72	33,49	26,48	7,01	24	0	0	64,2	50,3	13,92	0,7	0,7	-
Итого:	24,805	0	1084,27	866,23	1063,83	855,72	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,805															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	746,003	37792,77	31099,83	37088,23	30678,06
18.03.2026	770,808	38877,04	31966,06	38152,06	31533,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:42:02