

#14085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
 Номер абонента 4088
 Порядковый номер 4915
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00153898
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,773	400,71	405,21	394,44	400,25	-5,81	24	0	0	58,2	51,2	7,04	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	2,625	403,48	408,53	397,42	403,67	-6,25	24	0	0	57,1	50,5	6,61	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	2,619	408,3	413,48	402,3	408,68	-6,38	24	0	0	56,5	49,9	6,53	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,704	413,61	418,9	407,54	414,05	-6,51	24	0	0	56,4	49,8	6,64	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,808	411,69	417,05	405,46	412,14	-6,68	24	0	0	57,2	50,3	6,94	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,922	411,47	416,75	405,07	411,71	-6,64	24	0	0	58,1	50,9	7,23	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,892	410,98	416,43	404,68	411,48	-6,8	24	0	0	57,6	50,5	7,15	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	3,134	411,38	416,74	404,6	411,47	-6,87	24	0	0	59,9	52,2	7,74	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,036	411,04	416,45	404,46	411,28	-6,82	24	0	0	59,1	51,6	7,52	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	3,224	411,25	416,55	404,32	411,15	-6,83	24	0	0	60,8	52,8	7,98	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	3,177	411,39	416,65	404,51	411,28	-6,77	24	0	0	60,5	52,6	7,87	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	3,047	411,21	416,52	404,64	411,38	-6,74	24	0	0	59	51,5	7,54	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	3,196	411,51	416,61	404,71	411,36	-6,65	24	0	0	60,1	52,2	7,91	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,425	411,53	416,54	404,22	410,88	-6,66	24	0	0	62,5	54	8,48	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	3,342	411,24	416,52	404,03	410,96	-6,93	24	0	0	61,9	53,6	8,28	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,25	410,99	416,38	404,04	410,98	-6,94	24	0	0	60,8	52,7	8,06	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,832	410,43	416,1	404,18	411,19	-7,01	24	0	0	57,4	50,4	7,01	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,598	410,27	415,95	404,54	411,37	-6,83	24	0	0	55	48,6	6,44	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,502	410,17	415,86	404,64	411,44	-6,8	24	0	0	53,9	47,7	6,19	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,551	409,54	415,27	403,98	410,83	-6,85	24	0	0	54,2	47,8	6,33	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,588	407,46	413,21	401,87	408,72	-6,85	24	0	0	54,4	48	6,44	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,699	407,74	413,25	402,02	408,73	-6,71	24	0	0	55,1	48,4	6,73	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,768	407,81	413,27	401,96	408,67	-6,71	24	0	0	55,7	48,8	6,91	0,7	0,7	1
19.03.2021	3,007	408,07	413,43	401,83	408,63	-6,8	24	0	0	57,7	50,2	7,5	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,178	408,74	413,88	402,1	408,73	-6,63	24	0	0	59,6	51,6	7,92	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	2,969	408,32	413,68	402,01	408,75	-6,74	24	0	0	57,8	50,4	7,39	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	3,195	408,37	413,62	401,57	408,35	-6,78	24	0	0	60,3	52,3	7,98	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	2,18	406,95	412,69	402,05	408,75	-6,7	24	0	0	50,4	45	5,43	0,7	0,7	-
Итого:	81,241	11465,65	11615,52	11289,19	11476,88	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,241														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	2302,81	372369,27	361489,26	361761,37	353860,87
23.03.2021	2384,051	383834,92	373104,78	373050,56	365337,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 7:45:26