

#14089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4916

ВКТ-7

00153898

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 0,99 | 0,384 | 72,43 | 65,3 | 71,01 | 64,34 | 6,67 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 57,5 | 8,56 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 0,989 | 0,387 | 72,52 | 65,26 | 71,09 | 64,3 | 6,79 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 56,9 | 8,51 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 1,173 | 0,526 | 74,85 | 65,24 | 73,34 | 64,24 | 9,1 | 24 | 0 | 0 | 67 | 58,3 | 8,72 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 0,97 | 0,323 | 71,44 | 65,44 | 70 | 64,43 | 5,57 | 24 | 0 | 0 | 68 | 58,9 | 9,16 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 1,006 | 0,368 | 72,12 | 65,35 | 70,65 | 64,32 | 6,33 | 24 | 0 | 0 | 68 | 59,1 | 8,95 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 0,629 | 0,241 | 48,2 | 43,59 | 47,27 | 42,95 | 4,32 | 16 | 8 | 1 | 64,3 | 56,1 | 8,17 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 0,984 | 0,381 | 72,44 | 65,21 | 71,03 | 64,25 | 6,78 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 56,8 | 8,45 | 0,7 | 0,7 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 0,944 | 0,354 | 72,26 | 65,49 | 70,86 | 64,53 | 6,33 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56,3 | 8,29 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 0,992 | 0,4 | 73,01 | 65,42 | 71,59 | 64,46 | 7,13 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 56,2 | 8,26 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 1,065 | 0,456 | 74,12 | 65,62 | 72,68 | 64,64 | 8,04 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 57,4 | 8,29 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 1,043 | 0,412 | 73,29 | 65,69 | 71,83 | 64,68 | 7,15 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 58,1 | 8,72 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 0,995 | 0,355 | 72,31 | 65,76 | 70,82 | 64,75 | 6,07 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 58,7 | 8,98 | 0,7 | 0,7 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 1,005 | 0,381 | 72,99 | 65,79 | 71,54 | 64,83 | 6,71 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 57,1 | 8,67 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 0,695 | 0,276 | 63,84 | 57,65 | 62,85 | 56,95 | 5,9 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 48,3 | 6,47 | 0,7 | 0,7 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 1,093 | 0,364 | 81,75 | 75,37 | 79,93 | 74,04 | 5,89 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 61,6 | 9,12 | 0,7 | 0,7 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 1,101 | 0,383 | 87,86 | 81,06 | 85,95 | 79,67 | 6,28 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 61,1 | 8,32 | 0,7 | 0,7 | -1 |
| 12.03.2023 | 1,094 | 0,415 | 87,46 | 79,92 | 85,68 | 78,62 | 7,06 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 59,4 | 7,86 | 0,7 | 0,7 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 1,072 | 0,406 | 86,47 | 79,09 | 84,74 | 77,83 | 6,91 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 58,8 | 7,85 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 14.03.2023 | 1,032 | 0,404 | 84,3 | 76,71 | 82,66 | 75,56 | 7,1 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 57,3 | 7,57 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 0,909 | 0,307 | 74,61 | 68,69 | 73,18 | 67,67 | 5,51 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 56 | 8,18 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 0,986 | 0,36 | 72,23 | 65,41 | 70,81 | 64,45 | 6,36 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 56,8 | 8,84 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 0,973 | 0,354 | 71,65 | 64,96 | 70,24 | 64 | 6,24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 56,8 | 8,83 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 1,056 | 0,445 | 73,03 | 64,64 | 71,63 | 63,68 | 7,95 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 55,9 | 8,55 | 0,7 | 0,7 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 0,99 | 0,394 | 72,21 | 64,76 | 70,85 | 63,8 | 7,05 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 56 | 8,38 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 0,924 | 0,333 | 70,72 | 64,42 | 69,38 | 63,46 | 5,92 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 56,3 | 8,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2023 | 0,953 | 0,364 | 71,04 | 64,18 | 69,71 | 63,22 | 6,49 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 56,1 | 8,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2023 | 0,982 | 0,383 | 71,13 | 63,88 | 69,76 | 62,92 | 6,84 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56 | 8,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2023 | 0,952 | 0,356 | 72,27 | 65,45 | 70,87 | 64,49 | 6,38 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56,3 | 8,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 27,597 | 0 | 2062,55 | 1865,35 | 2021,95 | 1837,08 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,597 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

664

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2023 | 431,967 | 32137,19 | 28768,59 | 31575,5 | 28384,86 |
| 23.03.2023 | 459,564 | 34199,74 | 30633,94 | 33597,45 | 30221,94 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.03.2023 7:29:29