

#75793#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4916

ВКТ-7

00153898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,921	0,36	64,5	57,35	63,3	56,63	6,67	24	0	0	63,1	54,2	8,83	0,7	0,7	-
25.02.2024	1,044	0,476	66,4	57,1	65,19	56,38	8,81	24	0	0	63	54,3	8,73	0,7	0,7	-
26.02.2024	1,052	0,478	66,18	56,85	64,95	56,13	8,82	24	0	0	63,2	54,5	8,77	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,996	0,43	64,86	56,48	63,66	55,76	7,9	24	0	0	63,4	54,5	8,89	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,981	0,419	64,52	56,24	63,32	55,52	7,8	24	0	0	62,9	54,1	8,82	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,945	0,386	63,6	55,91	62,43	55,19	7,24	24	0	0	62,7	53,8	8,9	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,984	0,419	63,88	55,66	62,68	54,94	7,74	24	0	0	63,4	54,4	9,03	0,7	0,7	-
02.03.2024	1,011	0,451	64,3	55,5	63,11	54,78	8,33	24	0	0	63	54,1	8,89	0,7	0,7	-
03.03.2024	1,079	0,523	65,59	55,35	64,43	54,63	9,8	24	0	0	62,3	53,7	8,59	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,937	0,395	62,85	55,04	61,77	54,32	7,45	24	0	0	62	53,3	8,74	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,928	0,393	62,44	54,67	61,37	53,95	7,42	24	0	0	61,8	53,1	8,73	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,973	0,421	62,88	54,58	61,78	53,86	7,92	24	0	0	62,1	53,2	8,85	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,996	0,418	61,98	53,9	60,79	53,16	7,63	24	0	0	64,6	55,1	9,48	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,984	0,409	61,32	53,37	60,15	52,65	7,5	24	0	0	64,5	55	9,52	0,7	0,7	-
09.03.2024	1,018	0,426	61,47	53,31	60,27	52,54	7,73	24	0	0	65,5	55,8	9,7	0,7	0,7	-
10.03.2024	1,12	0,544	63,96	53,45	62,75	52,73	10,02	24	0	0	64,1	55	9,12	0,7	0,7	-
11.03.2024	1,031	0,485	62,55	52,93	61,42	52,21	9,21	24	0	0	62,1	53,3	8,8	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,987	0,46	58,27	49,25	57,24	48,56	8,68	23	1	1	62,3	53,1	9,19	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,965	0,431	58,96	50,47	57,94	49,75	8,19	24	0	0	62,2	53	9,18	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,963	0,423	58,71	50,43	57,68	49,71	7,97	24	0	0	62,6	53,3	9,34	0,7	0,7	-
15.03.2024	1,005	0,463	59,26	50,24	58,23	49,52	8,71	24	0	0	62,6	53,3	9,29	0,7	0,7	-
16.03.2024	1,061	0,521	60,23	50,12	59,18	49,4	9,78	24	0	0	62,5	53,4	9,11	0,7	0,7	-
17.03.2024	1,06	0,516	60,14	50,12	59,07	49,4	9,67	24	0	0	62,6	53,4	9,2	0,7	0,7	-
18.03.2024	1,046	0,467	58,9	49,92	57,77	49,2	8,57	24	0	0	64,8	54,8	9,97	0,7	0,7	-
19.03.2024	1,069	0,498	59,23	49,62	58,13	48,9	9,23	24	0	0	64	54,3	9,74	0,7	0,7	-
20.03.2024	1,059	0,505	59,63	49,81	58,57	49,1	9,47	24	0	0	63,4	54	9,36	0,7	0,7	-
21.03.2024	1,006	0,462	57,87	48,81	56,85	48,09	8,76	24	0	0	62,7	53,2	9,51	0,7	0,7	-
22.03.2024	1,041	0,494	58,24	48,59	57,22	47,88	9,34	24	0	0	62,7	53,2	9,43	0,7	0,7	-
23.03.2024	1,041	0,498	58,26	48,49	57,23	47,79	9,44	24	0	0	62,5	53,1	9,45	0,7	0,7	-
Итого:	29,303	0	1790,98	1533,56	1758,48	1512,68	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,303															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	138,404	10043,19	8977,26	9857,36	8847,14
23.03.2024	167,707	11834,17	10510,82	11615,84	10359,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 10:15:41