

#163042#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4916
ВКТ-7
00153898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,785	0,338	38,26	31,36	37,54	30,92	6,62	24	0	0	62,8	50,9	11,92	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,785	0,35	38,57	31,26	37,85	30,87	6,98	24	0	0	61,4	49,9	11,49	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,788	0,381	39,17	30,87	38,5	30,56	7,94	24	0	0	58,7	48,2	10,48	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,786	0,387	39,13	30,51	38,57	30,25	8,32	24	0	0	57,4	47,2	10,25	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,875	0,486	41,54	30,44	40,94	30,18	10,76	24	0	0	55,5	46,3	9,2	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,749	0,361	38,47	30,23	37,93	29,98	7,95	24	0	0	56,5	46,4	10,06	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,727	0,338	38,16	30,36	37,61	30,1	7,51	24	0	0	56,2	46,1	10,16	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,795	0,372	38,53	30,38	37,93	30,12	7,81	24	0	0	59	47,9	11,05	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,783	0,362	37,3	29,57	36,69	29,33	7,36	24	0	0	59,8	48,1	11,73	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,821	0,363	36,78	29,39	36,09	29,03	7,06	24	0	0	63,8	51	12,78	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,864	0,399	37,5	29,65	36,82	29,26	7,56	24	0	0	64,7	51,9	12,82	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,935	0,469	38,42	29,34	37,71	28,93	8,78	24	0	0	64,8	52,3	12,57	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,781	0,331	35,74	29,16	35,06	28,77	6,29	24	0	0	64,8	51,8	12,91	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,851	0,403	36,72	28,85	36,04	28,46	7,58	24	0	0	64,8	52,1	12,67	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,822	0,373	36,04	28,65	35,37	28,31	7,06	24	0	0	64,7	52	12,79	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,832	0,387	35,43	27,75	34,76	27,4	7,36	24	0	0	64,8	51,8	12,95	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,817	0,364	36,03	28,77	35,37	28,44	6,93	24	0	0	64,8	51,8	13	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,727	0,286	35,01	29,32	34,35	28,98	5,37	24	0	0	64,6	51,6	13	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,924	0,448	37,36	28,42	36,68	28,12	8,56	24	0	0	64,8	51,7	13,11	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,839	0,358	35,08	28,07	34,42	27,71	6,71	24	0	0	66,8	52,7	14,12	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,749	0,305	34,05	27,75	33,39	27,45	5,94	24	0	0	64,8	51,4	13,31	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,826	0,339	43,92	37,33	43,11	36,84	6,27	24	0	0	64,8	53,4	11,37	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,835	0,317	52,5	46,48	51,52	45,76	5,76	24	0	0	64,8	54,6	10,15	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,833	0,333	52,5	45,98	51,53	45,33	6,2	24	0	0	63,5	53,8	9,72	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,796	0,322	49,8	43,2	48,93	42,66	6,27	24	0	0	61,4	51,8	9,66	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,873	0,399	49,24	40,97	48,42	40,49	7,93	24	0	0	60,7	51	9,67	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,851	0,36	47,62	40,43	46,74	39,95	6,79	24	0	0	63,4	52,8	10,57	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,83	0,328	46,68	40,17	45,78	39,69	6,09	24	0	0	64,6	53,6	11,02	0,7	0,7	-
Итого:	22,879	0	1125,55	914,66	1105,65	903,89	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,879															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	614,144	31373,11	25830	30789,46	25478,98
21.10.2025	637,023	32498,66	26744,66	31895,11	26382,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 12:44:45