

#163041#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4915
ВКТ-7
00153898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	21,16	0	21,16	0	21,16	24	0	0	17,5	17,3	0,22	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,271	232,22	229,06	230,23	227,53	2,7	24	0	0	42,4	37,6	4,77	0,7	0,7	-
03.10.2025	2,095	345,03	351,86	341,68	349,24	-7,56	24	0	0	45,8	39,6	6,15	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,944	345,71	352,37	342,5	349,84	-7,34	24	0	0	44,6	38,9	5,7	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,725	344,99	351,11	342,11	348,71	-6,6	24	0	0	42,7	37,7	5,05	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,688	341,53	347,59	338,65	345,25	-6,6	24	0	0	42,7	37,8	4,99	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,698	338,46	344,61	335,51	342,3	-6,79	24	0	0	43,1	38	5,07	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,663	333,95	339,06	331,07	336,9	-5,83	24	0	0	42,7	37,7	5,04	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,62	330,66	335,63	327,78	333,47	-5,69	24	0	0	42,7	37,8	4,95	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,609	330,08	335,26	327,2	333,1	-5,9	24	0	0	42,8	37,8	4,93	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,595	329,71	334,85	326,83	332,69	-5,86	24	0	0	42,8	37,9	4,88	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,613	329,62	334,55	326,74	332,39	-5,65	24	0	0	42,7	37,8	4,95	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,662	330,47	335,31	327,55	333,12	-5,57	24	0	0	43	37,9	5,09	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,846	331,18	336,85	328,04	334,43	-6,39	24	0	0	44,8	39,2	5,64	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,827	330,05	336,55	326,93	334,15	-7,22	24	0	0	44,8	39,2	5,6	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,81	332,23	339,65	329,1	337,22	-8,12	24	0	0	44,8	39,3	5,51	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,81	331,33	338,44	328,21	336,04	-7,83	24	0	0	44,8	39,3	5,53	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,965	332	338,53	328,75	336,03	-7,28	24	0	0	45,8	39,8	5,99	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,989	332,24	338,45	328,97	335,91	-6,94	24	0	0	46	39,9	6,07	0,7	0,7	-
20.10.2025	2,295	332,42	338,73	328,71	335,97	-7,26	24	0	0	48,8	41,8	6,99	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,283	332,28	338,46	328,48	335,63	-7,15	24	0	0	49,2	42,3	6,97	0,7	0,7	-
Итого:	36,008	6607,32	6696,92	6546,2	6649,92	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,008														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	989,345	139834,95	134412,61	138160,36	133168,84
21.10.2025	1027,362	146773,92	141447,45	145034,89	140154,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 12:43:45