

#166458#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4915

ВКТ-7

00153898

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	2,009	331,65	337,92	328,33	335,36	-7,03	24	0	0	46,4	40,3	6,14	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,823	331,16	337,57	328,04	335,17	-7,13	24	0	0	44,8	39,3	5,57	0,7	0,7	-
24.10.2025	1,808	350,49	357,81	347,16	355,2	-8,04	24	0	0	44,8	39,6	5,22	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,839	366,77	374,34	363,29	371,58	-8,29	24	0	0	44,8	39,7	5,08	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,901	337,09	341,69	333,93	339,25	-5,32	24	0	0	45,1	39,4	5,71	0,7	0,7	-
27.10.2025	1,976	336,73	341,54	333,48	339	-5,52	24	0	0	45,8	39,8	5,94	0,7	0,7	-
28.10.2025	1,898	336,35	341,03	333,22	338,63	-5,41	24	0	0	44,9	39,2	5,71	0,7	0,7	-
29.10.2025	1,902	335,89	340,57	332,73	338,13	-5,4	24	0	0	45,1	39,4	5,73	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,867	335,73	340,05	332,61	337,65	-5,04	24	0	0	44,8	39,2	5,63	0,7	0,7	-
31.10.2025	1,899	335,79	339,95	332,64	337,53	-4,89	24	0	0	45	39,3	5,71	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,994	335,98	340,27	332,7	337,76	-5,06	24	0	0	45,8	39,8	6,01	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,869	335,46	339,81	332,34	337,41	-5,07	24	0	0	44,8	39,2	5,64	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,853	335,14	339,62	332,02	337,22	-5,2	24	0	0	44,8	39,2	5,6	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,888	335,11	339,54	331,95	337,1	-5,15	24	0	0	45,1	39,4	5,71	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,843	334,92	339,33	331,8	336,93	-5,13	24	0	0	44,8	39,3	5,56	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,825	334,88	339,35	331,76	336,95	-5,19	24	0	0	44,9	39,4	5,51	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,927	335,05	339,33	331,86	336,86	-5	24	0	0	45,4	39,6	5,83	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,359	335,46	339,33	331,63	336,49	-4,86	24	0	0	49,3	42,2	7,12	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,419	334,37	338,34	330,49	335,44	-4,95	24	0	0	50,1	42,8	7,34	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,158	328,47	332,49	325,02	329,92	-4,9	24	0	0	47,5	40,9	6,64	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,965	328,1	331,91	324,89	329,43	-4,54	24	0	0	45,6	39,5	6,06	0,7	0,7	-
12.11.2025	1,92	328,05	331,49	324,91	329,08	-4,17	24	0	0	45	39,1	5,93	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,892	328,33	331,7	325,21	329,3	-4,09	24	0	0	44,8	39	5,83	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,921	328,02	331,85	324,84	329,4	-4,56	24	0	0	45,3	39,4	5,93	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,438	329,58	333,13	325,76	330,29	-4,53	24	0	0	49,8	42,4	7,49	0,7	0,7	-
16.11.2025	3,351	330,52	333,39	325,21	329,71	-4,5	24	0	0	59	48,6	10,33	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,86	330,25	333,26	325,68	329,96	-4,28	24	0	0	54,5	45,7	8,81	0,7	0,7	-
18.11.2025	3,044	330,7	333,43	325,93	330,06	-4,13	24	0	0	55,9	46,6	9,36	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,881	330,19	333,13	325,68	329,85	-4,17	24	0	0	54,2	45,3	8,86	0,7	0,7	-
20.11.2025	3,346	332,52	335,37	327,23	331,68	-4,45	24	0	0	58,7	48,5	10,24	0,7	0,7	-
21.11.2025	3,091	334,01	337,3	329,16	333,86	-4,7	24	0	0	56,1	46,7	9,41	0,7	0,7	-
22.11.2025	3,184	334	337,5	329	333,97	-4,97	24	0	0	56,9	47,2	9,7	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,699	334,75	337,77	328,94	333,76	-4,82	24	0	0	61,7	50,4	11,28	0,7	0,7	-
Итого:	74,649	11041,51	11181,11	10919,44	11089,93	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,649														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	1025,353	146442,27	141109,53	144706,56	139818,76
23.11.2025	1100,002	157483,78	152290,64	155626	150908,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 12:44:09