

#166459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4916

ВКТ-7

00153898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	0,824	0,329	46,02	39,56	45,13	39,08	6,05	24	0	0	64,8	53,8	11,05	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,836	0,343	45,57	38,82	44,68	38,34	6,34	24	0	0	64,8	53,7	11,08	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,91	0,408	46,57	38,65	45,68	38,17	7,51	24	0	0	64,8	53,8	11,08	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,888	0,39	46,08	38,46	45,21	37,98	7,23	24	0	0	64,8	53,8	11,08	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,909	0,408	46,29	38,37	45,42	37,89	7,53	24	0	0	64,6	53,6	11,1	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,838	0,343	44,97	38,19	44,12	37,71	6,41	24	0	0	64,7	53,5	11,22	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,844	0,352	44,88	37,97	44,03	37,49	6,54	24	0	0	64,6	53,3	11,29	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,877	0,374	45,13	37,76	44,26	37,28	6,98	24	0	0	64,7	53,2	11,43	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,866	0,363	44,84	37,7	44,01	37,22	6,79	24	0	0	64,6	53,1	11,44	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,816	0,328	43,93	37,49	43,09	37,01	6,08	24	0	0	64,6	53,1	11,43	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,866	0,369	44,32	37,08	43,46	36,6	6,86	24	0	0	64,6	53,1	11,51	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,87	0,374	44,35	37,02	43,5	36,54	6,96	24	0	0	64,7	53,2	11,48	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,871	0,379	44,27	36,85	43,4	36,37	7,03	24	0	0	64,7	53,3	11,37	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,914	0,42	44,84	36,74	43,99	36,26	7,73	24	0	0	64,7	53,3	11,4	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,859	0,367	43,68	36,48	42,86	36	6,86	24	0	0	64,7	53,2	11,51	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,811	0,334	42,99	36,43	42,18	35,95	6,23	24	0	0	64,4	53	11,42	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,852	0,368	43,47	36,3	42,62	35,82	6,8	24	0	0	64,7	53,2	11,51	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,881	0,39	43,72	36,12	42,87	35,64	7,23	24	0	0	64,7	53	11,66	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,957	0,452	44,89	36,12	44,03	35,64	8,39	24	0	0	64,7	53,2	11,58	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,855	0,361	42,66	35,55	41,85	35,07	6,78	24	0	0	64,6	52,8	11,85	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,831	0,342	41,31	34,55	40,52	34,07	6,45	24	0	0	64,6	52,4	12,15	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,848	0,36	41,43	34,38	40,65	33,9	6,75	24	0	0	64,6	52,5	12,13	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,848	0,357	41,14	34,09	40,37	33,61	6,76	24	0	0	64,6	52,4	12,17	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,79	0,315	40,15	33,92	39,39	33,44	5,95	24	0	0	64,6	52,3	12,22	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,909	0,42	42,49	34,32	41,69	33,84	7,85	24	0	0	64,6	52,7	11,92	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,955	0,458	43,23	34,35	42,4	33,87	8,53	24	0	0	64,6	52,7	11,95	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,845	0,355	41,12	34,13	40,33	33,65	6,68	24	0	0	64,6	52,3	12,24	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,838	0,352	40,87	33,95	40,11	33,47	6,64	24	0	0	64,3	52	12,27	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,86	0,364	40,86	33,7	40,09	33,22	6,87	24	0	0	64,5	52	12,51	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,881	0,39	41,48	33,85	40,68	33,37	7,31	24	0	0	64,5	52,2	12,26	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,908	0,409	41,17	33,11	40,38	32,63	7,75	24	0	0	64,5	52	12,47	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,937	0,439	41,56	32,98	40,76	32,5	8,26	24	0	0	64,5	52,1	12,44	0,7	0,7	-
23.11.2025	0,974	0,471	42,06	32,84	41,23	32,36	8,87	24	0	0	64,5	52,1	12,4	0,7	0,7	-
Итого:	28,768	0	1432,34	1187,83	1404,99	1171,99	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,768															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	637,023	32498,66	26744,66	31895,11	26382,87
23.11.2025	665,791	33931	27932,49	33300,1	27554,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 12:08:08