

#64070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4915
ВКТ-7
00153898
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 2,323 | 329,92 | 338,48 | 325,89 | 335,33 | -9,44 | 21 | 3 | 1 | 51,4 | 44,3 | 7,14 | 0,7 | 0,7 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 3,162 | 377,94 | 387,33 | 372,39 | 383,19 | -10,8 | 24 | 0 | 0 | 56,2 | 47,7 | 8,51 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 3,29 | 377,99 | 387,3 | 372,29 | 383,07 | -10,78 | 24 | 0 | 0 | 57,3 | 48,4 | 8,85 | 0,7 | 0,7 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 3,557 | 379,57 | 388,97 | 373,37 | 384,43 | -11,06 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 50,1 | 9,54 | 0,7 | 0,7 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 3,799 | 382,81 | 392,61 | 376,12 | 387,73 | -11,61 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 51,8 | 10,11 | 0,7 | 0,7 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 3,886 | 382,77 | 392,49 | 375,91 | 387,51 | -11,6 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 52,2 | 10,35 | 0,7 | 0,7 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 3,508 | 382,47 | 392,38 | 376,16 | 387,77 | -11,61 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 50,5 | 9,35 | 0,7 | 0,7 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 3,507 | 381,42 | 391,37 | 375,28 | 386,85 | -11,57 | 24 | 0 | 0 | 59,3 | 49,9 | 9,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.12.2023 | 3,538 | 380,8 | 390,52 | 374,59 | 385,97 | -11,38 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 50,3 | 9,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.12.2023 | 3,487 | 381,3 | 391,14 | 375,14 | 386,6 | -11,46 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 50,2 | 9,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2023 | 3,496 | 381,37 | 391,13 | 375,19 | 386,59 | -11,4 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 50,2 | 9,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2023 | 3,66 | 381,29 | 391 | 374,85 | 386,27 | -11,42 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 51 | 9,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2023 | 4,055 | 381,55 | 388,52 | 374,38 | 383,36 | -8,98 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 53,5 | 10,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2023 | 3,717 | 381,31 | 387,66 | 374,68 | 382,86 | -8,18 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 51,6 | 9,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2023 | 4,007 | 381,77 | 387,13 | 374,67 | 382,09 | -7,42 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 53,2 | 10,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2023 | 4,012 | 381,69 | 388,35 | 374,57 | 383,22 | -8,65 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 53,4 | 10,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2023 | 3,629 | 381,32 | 388,57 | 374,76 | 383,76 | -9 | 24 | 0 | 0 | 61 | 51,3 | 9,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2023 | 3,317 | 380,98 | 388,62 | 375 | 384,19 | -9,19 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 49,4 | 8,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2023 | 2,891 | 378,83 | 386,49 | 373,66 | 382,61 | -8,95 | 24 | 0 | 0 | 54,1 | 46,4 | 7,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2023 | 3,175 | 377,39 | 384,58 | 371,83 | 380,44 | -8,61 | 24 | 0 | 0 | 56,5 | 48 | 8,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2023 | 3,543 | 377,9 | 384,79 | 371,64 | 380,21 | -8,57 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 50,6 | 9,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2023 | 3,13 | 376,86 | 383,99 | 371,26 | 379,81 | -8,55 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 48,2 | 8,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2023 | 2,637 | 376,67 | 384,18 | 371,97 | 380,6 | -8,63 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 44,6 | 7,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2023 | 2,278 | 376,22 | 383,65 | 372,05 | 380,41 | -8,36 | 24 | 0 | 0 | 48,6 | 42,5 | 6,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2023 | 2,211 | 376,15 | 383,54 | 372,09 | 380,43 | -8,34 | 24 | 0 | 0 | 47,8 | 41,8 | 5,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2023 | 2,332 | 377,54 | 384,93 | 373,33 | 381,64 | -8,31 | 24 | 0 | 0 | 49,1 | 42,8 | 6,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2023 | 2,733 | 376,95 | 382,53 | 372,08 | 378,84 | -6,76 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 45,4 | 7,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.12.2023 | 2,844 | 377,07 | 383,26 | 371,93 | 379,36 | -7,43 | 24 | 0 | 0 | 54,3 | 46,6 | 7,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.12.2023 | 3,254 | 377,48 | 383,58 | 371,7 | 379,29 | -7,59 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 48,8 | 8,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.12.2023 | 3,534 | 377,11 | 382,88 | 370,88 | 378,33 | -7,45 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 50,7 | 9,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 98,512 | 11334,44 | 11571,97 | 11159,66 | 11442,76 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 98,512 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2023 | 85,649 | 13225,27 | 12277,32 | 13095,26 | 12187,47 |
| 23.12.2023 | 184,161 | 24559,71 | 23849,29 | 24254,92 | 23630,23 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 16:06:15