

#194144#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4915

ВКТ-7

00153898

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,025	345,14	348,42	338,84	344,12	-5,28	24	0	0	63,5	51,6	11,89	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,805	344,38	348,36	338,31	344,16	-5,85	24	0	0	62,2	51	11,26	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,278	343,14	347,71	339,46	344,92	-5,46	24	0	0	48	41,3	6,73	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,364	343,21	347,79	339,44	345	-5,56	24	0	0	48,4	41,4	6,98	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,702	343,14	347,87	338,9	344,8	-5,9	24	0	0	51,8	43,8	7,99	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	2,874	342,26	346,36	337,72	343,11	-5,39	24	0	0	53,3	44,8	8,53	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,448	339,78	342,83	334,38	339,03	-4,65	24	0	0	58,9	48,6	10,34	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,838	339,89	342,93	333,93	338,82	-4,89	24	0	0	62,2	50,6	11,52	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,738	339,45	342,7	333,49	338,55	-5,06	24	0	0	62	50,8	11,22	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,219	338,72	342,56	333,6	338,89	-5,29	24	0	0	57,3	47,7	9,67	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,483	339,13	342,6	333,67	338,74	-5,07	24	0	0	59,3	48,8	10,46	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,791	339,51	342,59	333,49	338,47	-4,98	24	0	0	62,2	50,8	11,39	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,75	339,42	342,61	333,55	338,52	-4,97	24	0	0	61,6	50,3	11,26	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,987	339,65	342,72	333,39	338,45	-5,06	24	0	0	63,6	51,7	11,97	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,318	339,81	342,76	333	338,15	-5,15	24	0	0	66,7	53,7	12,98	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,635	339,85	342,58	332,52	337,76	-5,24	24	0	0	69,3	55,3	13,96	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,653	340,08	342,77	332,73	337,97	-5,24	24	0	0	69,4	55,4	13,99	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	4,04	339,87	342,72	333,48	338,37	-4,89	24	0	0	64,2	52,1	12,14	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,858	339,7	342,8	333,66	338,65	-4,99	24	0	0	62,4	50,8	11,59	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	4,181	339,84	342,88	333,25	338,46	-5,21	24	0	0	65,3	52,8	12,56	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,565	340,22	343,19	333,06	338,41	-5,35	24	0	0	68,6	54,9	13,72	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,461	340,92	343,66	333,84	338,95	-5,11	24	0	0	67,8	54,5	13,38	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,62	340,34	343,56	334,68	339,61	-4,93	24	0	0	60,4	49,5	10,84	0,7	0,7	-
16.01.2026	4,134	340,83	343,71	334,38	339,33	-4,95	24	0	0	64,6	52,3	12,38	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,408	341,33	344,28	334,4	339,6	-5,2	24	0	0	67,1	53,9	13,19	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,668	341,89	344,82	334,54	339,92	-5,38	24	0	0	69,3	55,3	13,96	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,723	342,29	344,95	334,8	339,94	-5,14	24	0	0	70	55,8	14,11	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,443	341,6	344,36	334,61	339,68	-5,07	24	0	0	67,5	54,2	13,29	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,56	341,3	343,72	334,04	338,85	-4,81	24	0	0	68,9	55,2	13,66	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,702	341,5	343,98	334,03	339,02	-4,99	24	0	0	69,9	55,8	14,08	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,714	338,59	340,71	331,08	335,8	-4,72	24	0	0	70,3	56,1	14,24	0,7	0,7	-
Итого:	121,985	10566,78	10665,5	10374,27	10534,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	121,985														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1178,569	167599,85	162523,19	165616,81	161050,28
23.01.2026	1300,554	178166,63	173188,69	175991,08	171584,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:25:43