

#194145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4916
ВКТ-7
00153898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,139	0,417	53,39	46,21	52	45,39	6,61	24	0	0	76,8	63	13,82	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,989	0,388	53,34	46,1	52,23	45,33	6,9	24	0	0	69,2	57,9	11,26	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,952	0,416	53,61	45,76	52,59	45,04	7,55	24	0	0	64,9	54,6	10,28	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,948	0,421	53,66	45,75	52,62	45,03	7,59	24	0	0	65	54,8	10,16	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	1,049	0,491	54,9	45,58	53,83	44,86	8,97	24	0	0	65,1	54,7	10,42	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,96	0,421	53,3	45,3	52,28	44,58	7,7	24	0	0	65	54,6	10,31	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1,009	0,459	53,72	45,02	52,69	44,3	8,39	24	0	0	65	54,5	10,46	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,102	0,543	54,75	44,47	53,7	43,77	9,93	24	0	0	64,9	54,4	10,47	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,853	0,321	50,95	44,73	49,98	44,04	5,94	24	0	0	64,8	54,1	10,66	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,914	0,385	51,83	44,55	50,84	43,83	7,01	24	0	0	64,8	54,4	10,45	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,968	0,427	52,42	44,32	51,42	43,63	7,79	24	0	0	64,9	54,4	10,53	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,967	0,424	52,26	44,06	51,27	43,48	7,79	24	0	0	64,8	54,2	10,64	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,906	0,37	51,16	43,88	50,18	43,38	6,8	24	0	0	64,8	54	10,79	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,961	0,42	51,8	43,54	50,8	43,05	7,75	24	0	0	64,7	54	10,69	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,911	0,378	50,7	43,25	49,74	42,77	6,97	24	0	0	64,7	53,9	10,81	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,949	0,405	50,77	42,86	49,82	42,38	7,44	24	0	0	64,8	53,7	11,05	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,899	0,365	49,85	42,69	48,92	42,21	6,71	24	0	0	64,7	53,7	11,03	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,962	0,413	50,21	42,12	49,28	41,64	7,64	24	0	0	64,8	53,6	11,17	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,998	0,458	50,44	41,54	49,51	41,06	8,45	24	0	0	64,6	53,6	11,01	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,909	0,368	48,83	41,52	47,9	41,04	6,86	24	0	0	64,7	53,5	11,28	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,899	0,369	48,55	41,32	47,64	40,84	6,8	24	0	0	64,7	53,4	11,27	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,926	0,385	48,59	40,94	47,66	40,46	7,2	24	0	0	64,7	53,4	11,36	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,943	0,408	48,71	40,71	47,8	40,23	7,57	24	0	0	64,7	53,4	11,32	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,928	0,39	48,22	40,54	47,31	40,06	7,25	24	0	0	64,8	53,3	11,49	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,961	0,413	48,63	40,49	47,73	40,01	7,72	24	0	0	64,8	53,4	11,49	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,056	0,496	49,96	40,33	49,05	39,85	9,2	24	0	0	64,9	53,4	11,46	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,913	0,408	44,28	36,24	43,44	35,79	7,65	24	0	0	64,7	53	11,66	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,92	0,388	44,09	36,36	43,24	35,88	7,36	24	0	0	64,8	52,4	12,36	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,888	0,361	43,45	36,23	42,59	35,75	6,84	24	0	0	64,8	52,3	12,51	0,7	0,7	-
22.01.2026	0,941	0,402	43,97	35,98	43,14	35,5	7,64	24	0	0	64,8	52,3	12,54	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,96	0,426	44,23	35,77	43,37	35,29	8,08	24	0	0	64,8	52,3	12,46	0,7	0,7	-
Итого:	29,68	0	1554,57	1308,16	1524,57	1290,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,68															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	692,218	35161,26	28930,17	34507,29	28538,09
23.01.2026	721,898	36715,83	30238,33	36031,86	29828,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:28:56