

#207670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088
4899
ВКТ-7
00123060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	6,769	0	193,89	189,38	0	187,43	186,93	0	0	24	0	0	88,5	52,4	36,1	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	6,849	0	206,6	202,29	0	199,86	199,65	0	0	24	0	0	87,3	53,1	34,26	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	6,453	0	210,09	206,57	0	203,6	203,88	0	0	24	0	0	84,7	53	31,67	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	6,373	0	205,79	202,38	0	199,47	199,79	0	0	24	0	0	84,5	52,5	31,94	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	6,305	0	196,57	193,03	0	190,4	190,56	0	0	24	0	0	85,4	52,3	33,11	0,7	0,7	-6
29.01.2026	6,504	0	183,59	179,67	0	177,41	177,38	0	0	24	0	0	88,7	52,1	36,63	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	6,603	0	176,79	172,88	0	170,74	170,77	0	0	24	0	0	89,8	51,2	38,65	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	6,726	0	178,02	174,04	0	171,86	171,88	0	0	24	0	0	90,4	51,3	39,12	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	6,757	0	171,86	168,19	0	165,82	166,21	0	0	24	0	0	91,1	50,4	40,71	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	6,883	0	167,31	163,49	0	161,23	161,6	0	0	24	0	0	92,8	50,1	42,65	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	7,261	0	181,77	177,36	0	175,12	175,15	0	0	24	0	0	93,2	51,8	41,43	0,7	0,7	-18
04.02.2026	7,226	0	181,95	177,68	0	175,34	175,49	0	0	24	0	0	93	51,8	41,17	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	7,171	0	198,86	194,79	0	191,93	192,22	0	0	24	0	0	90,7	53,4	37,33	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	6,772	0	207,41	204,17	0	200,69	201,45	0	0	24	0	0	87,1	53,4	33,74	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	6,543	0	210,72	207,79	0	204,14	205,06	0	0	24	0	0	85,3	53,3	32,04	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	6,547	0	207,17	204,46	0	200,57	201,74	0	0	24	0	0	86,3	53,6	32,63	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	6,692	0	187,72	184,96	0	181,34	182,56	0	0	24	0	0	89,5	52,6	36,89	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	6,714	0	192,73	189,83	0	186,26	187,37	0	0	24	0	0	88,9	52,9	36,02	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	6,394	0	211,63	209,3	0	205,1	206,5	0	0	24	0	0	84,6	53,4	31,16	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	6,06	0	218,18	216,65	0	211,88	213,81	0	0	24	0	0	81,6	53	28,59	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	6,025	0	216,76	215,17	0	210,49	212,35	0	0	24	0	0	81,7	53,1	28,62	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	6,723	0	209,91	207,51	0	203,13	204,75	0	0	24	0	0	86,9	53,8	33,08	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	6,888	0	194,95	192,31	0	188,22	189,75	0	0	24	0	0	90,3	53,7	36,58	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	6,982	0	184,2	181,31	0	177,46	178,9	0	0	24	0	0	93,1	53,8	39,31	0,7	0,7	-
17.02.2026	7,01	0	189,1	186,23	0	182,37	183,75	0	0	24	0	0	91,8	53,4	38,4	0,7	0,7	-
Итого:	167,23	0	4883,57	4801,44	0	4721,86	4739,5	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	167,23																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

600
600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	2687,726	181546,73	177722,89	0	177312,41	175035,7	0
17.02.2026	2854,956	186430,3	182524,33	0	182034,27	179775,2	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:03:36