

#125532#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088

Заводской номер счётчика 00123060	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1945,903	1841,35	104.553 <i>троек</i>

113.62972

Подпись исполнителя



#124854#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	4,474	0	326,09	320,45	0	318,95	315,81	0	0	24	0	0	70	56	14,04	0,7	0,7
25.03.2025	4,4	4,44	0	311,11	305,81	0	304,3	301,46	0	0	24	0	0	70	55,4	14,6	0,7	0,7
26.03.2025	6,9	4,526	0	329,87	324,07	0	322,63	319,37	0	0	24	0	0	70	56	14,04	0,7	0,7
27.03.2025	5,7	4,563	0	313,3	307,93	0	306,39	303,57	0	0	24	0	0	70,3	55,4	14,92	0,7	0,7
28.03.2025	8,9	4,47	0	328,59	322,62	0	321,43	317,95	0	0	24	0	0	69,8	55,9	13,93	0,7	0,7
29.03.2025	9,9	4,481	0	311,87	306,22	0	305,01	301,85	0	0	24	0	0	70	55,3	14,71	0,7	0,7
30.03.2025	6,8	4,414	0	344,12	337,8	0	336,61	332,8	0	0	24	0	0	69,8	56,6	13,12	0,7	0,7
31.03.2025	5,9	4,5	0	319,13	313,13	0	312,12	308,62	0	0	24	0	0	70,1	55,6	14,43	0,7	0,7
01.04.2025	-	4,539	0	308,19	302,29	0	301,44	298,05	0	0	24	0	0	69,9	54,8	15,07	0,7	0,7
02.04.2025	-	4,613	0	274,59	269,37	0	268,61	265,87	0	0	24	0	0	69,9	52,7	17,18	0,7	0,7
03.04.2025	-	4,629	0	288,39	283,07	0	282,08	279,33	0	0	24	0	0	69,9	53,4	16,42	0,7	0,7
04.04.2025	-	4,56	0	281,57	276,55	0	275,42	272,88	0	0	24	0	0	70	53,4	16,57	0,7	0,7
05.04.2025	-	4,885	0	271,98	266,7	0	265,61	263,07	0	0	24	0	0	72,5	54,1	18,4	0,7	0,7
06.04.2025	-	5,12	0	244,47	239,67	0	238,43	236,48	0	0	24	0	0	74,9	53,4	21,48	0,7	0,7
07.04.2025	-	5,098	0	240,45	236,21	0	234,62	233,22	0	0	24	0	0	73,9	52,1	21,76	0,7	0,7
08.04.2025	-	4,842	0	239,33	235,72	0	233,8	232,82	0	0	24	0	0	72	51,3	20,72	0,7	0,7
09.04.2025	-	4,85	0	251,51	247,89	0	245,73	244,74	0	0	24	0	0	71,9	52,1	19,75	0,7	0,7
11.04.2025	-	4,77	0	248,78	245,18	0	242,98	242,02	0	0	24	0	0	72,4	52,8	19,64	0,7	0,7
13.04.2025	-	4,561	0	312,74	307,65	0	305,9	303,32	0	0	24	0	0	70	55	14,92	0,7	0,7
14.04.2025	-	4,376	0	321,07	315,38	0	314,01	310,82	0	0	24	0	0	69,9	56	13,95	0,7	0,7
15.04.2025	-	2,592	0	248,8	245,2	0	243,4	241,28	0	0	24	0	0	69,6	58,9	10,64	0,7	0,7
16.04.2025	-	1,136	0	187,48	185,53	0	183,45	182,17	0	0	24	0	0	69,2	63	6,2	0,7	0,7
17.04.2025	-	1,215	0	205,17	201,52	0	200,75	197,85	0	0	24	0	0	69,3	63,2	6,07	0,7	0,7
18.04.2025	-	1,124	0	191,84	187,35	0	187,72	183,93	0	0	24	0	0	69,3	63,3	6	0,7	0,7
19.04.2025	-	1,129	0	199,67	194,6	0	195,38	191,05	0	0	24	0	0	69,2	63,4	5,78	0,7	0,7
20.04.2025	-	1,191	0	192,53	187,55	0	188,38	184,15	0	0	24	0	0	69,3	63	6,3	0,7	0,7
21.04.2025	-	1,141	0	180,63	175,97	0	176,76	172,79	0	0	24	0	0	69,3	62,8	6,46	0,7	0,7
22.04.2025	-	1,152	0	185,97	181,06	0	181,98	177,8	0	0	24	0	0	69,3	63	6,32	0,7	0,7
23.04.2025	-	1,162	0	195,7	190,34	0	191,48	186,88	0	0	24	0	0	69,4	63,3	6,08	0,7	0,7
Итого:	6,9	104,553	0	7654,94	7512,83	0	7485,37	7401,95	0	0	696	0	-	70,38	56,94	13,43	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.03.2025	1841,35	115188,87	113075,83	0	112485,11	111420,68	0
23.04.2025	1945,903	122843,81	120588,66	0	119970,48	118822,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения