

#133932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,257	0	235,07	227,93	0	229,99	223,68	0	0	24	0	0	69,5	64	5,47	0,7	0,7	-
25.05.2025	1,251	0	221,84	214,95	0	217,07	211	0	0	24	0	0	69,3	63,5	5,76	0,7	0,7	-
26.05.2025	1,165	0	215,74	208,83	0	211,05	204,93	0	0	24	0	0	69,6	64	5,53	0,7	0,7	-
27.05.2025	1,147	0	159,28	154,23	0	155,87	151,53	0	0	24	0	0	69,3	61,9	7,37	0,7	0,7	-
28.05.2025	1,183	0	122,26	118,45	0	119,64	116,55	0	0	24	0	0	69,1	59,2	9,89	0,7	0,7	-
29.05.2025	1,141	0	124,92	121,05	0	122,23	119,07	0	0	24	0	0	69	59,6	9,35	0,7	0,7	-
30.05.2025	1,11	0	122,33	118,6	0	119,7	116,66	0	0	24	0	0	69,1	59,8	9,28	0,7	0,7	-
31.05.2025	1,179	0	141,34	136,85	0	138,31	134,54	0	0	24	0	0	69	60,5	8,53	0,7	0,7	-
01.06.2025	1,149	0	125,08	121,23	0	122,4	119,19	0	0	24	0	0	69,4	60	9,41	0,7	0,7	-
02.06.2025	1,156	0	138,61	134,28	0	135,63	132	0	0	24	0	0	69,3	60,7	8,53	0,7	0,7	-
03.06.2025	1,101	0	107,26	104,19	0	104,96	102,53	0	0	24	0	0	69	58,5	10,5	0,7	0,7	-
04.06.2025	1,085	0	117,95	114,54	0	115,43	112,67	0	0	24	0	0	68,7	59,3	9,42	0,7	0,7	-
05.06.2025	1,126	0	118,16	114,76	0	115,66	112,93	0	0	24	0	0	68,8	59,1	9,72	0,7	0,7	-
06.06.2025	1,049	0	107,4	104,54	0	105,09	102,88	0	0	24	0	0	69	59	9,99	0,7	0,7	-
07.06.2025	1,098	0	121,48	118,04	0	118,9	116,09	0	0	24	0	0	68,9	59,6	9,25	0,7	0,7	-
08.06.2025	1,091	0	120,27	116,98	0	117,71	115,08	0	0	24	0	0	69	59,8	9,29	0,7	0,7	-
09.06.2025	1,13	0	149,5	145,1	0	146,34	142,64	0	0	24	0	0	68,6	60,9	7,72	0,7	0,7	-
10.06.2025	1,081	0	120,24	117,26	0	117,68	115,36	0	0	24	0	0	69	59,8	9,21	0,7	0,7	-
11.06.2025	1,096	0	130,74	127,33	0	127,98	125,19	0	0	24	0	0	69,1	60,5	8,58	0,7	0,7	-
12.06.2025	1,114	0	139,76	135,9	0	136,77	133,62	0	0	24	0	0	68,9	60,7	8,16	0,7	0,7	-
13.06.2025	1,135	0	137,11	133,26	0	134,17	131,02	0	0	24	0	0	69,1	60,6	8,49	0,7	0,7	-
14.06.2025	1,087	0	130,8	127,17	0	128,02	125,02	0	0	24	0	0	68,9	60,4	8,48	0,7	0,7	-
15.06.2025	1,063	0	141,54	137,37	0	138,55	135	0	0	24	0	0	68,8	61,2	7,66	0,7	0,7	-
16.06.2025	1,097	0	139,33	135,22	0	136,34	132,91	0	0	24	0	0	68,9	60,8	8,05	0,7	0,7	-
17.06.2025	1,154	0	137,14	132,95	0	134,18	130,72	0	0	24	0	0	69,4	60,8	8,6	0,7	0,7	-
18.06.2025	1,044	0	128	124,21	0	125,25	122,12	0	0	24	0	0	69	60,7	8,33	0,7	0,7	-
19.06.2025	1,094	0	135,41	131,12	0	132,49	128,91	0	0	24	0	0	69,2	60,9	8,25	0,7	0,7	-
20.06.2025	1,076	0	132,69	128,44	0	129,84	126,25	0	0	24	0	0	69,2	61	8,29	0,7	0,7	-
21.06.2025	1,123	0	139,6	134,94	0	136,63	132,65	0	0	24	0	0	69,1	60,8	8,23	0,7	0,7	-
22.06.2025	1,109	0	147,39	142,37	0	144,25	139,92	0	0	24	0	0	69	61,2	7,7	0,7	0,7	-
23.06.2025	1,07	0	130,94	126,55	0	128,14	124,39	0	0	24	0	0	69,2	60,8	8,38	0,7	0,7	-
Итого:	34,761	0	4339,18	4208,64	0	4246,27	4137,05	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,761																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	1983,027	129464,12	127013,23	0	126447,73	125128,79	0
23.06.2025	2017,788	133803,3	131221,87	0	130694	129265,84	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2025 7:28:04