

#145235#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель: ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Согласия 23, Калининград
Номер абонента: 4088
Порядковый номер: 4899
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123060
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,064	0	109,81	108,28	0	107,43	106,5	0	0	24	0	0	69,7	59,8	9,9	0,7	0,7	-
25.07.2025	1,036	0	103,69	102,45	0	101,44	100,8	0	0	24	0	0	69,7	59,5	10,22	0,7	0,7	-
26.07.2025	1,034	0	103,49	102,06	0	101,27	100,39	0	0	24	0	0	69,7	59,4	10,24	0,7	0,7	-
27.07.2025	1,034	0	104,87	103,56	0	102,59	101,89	0	0	24	0	0	69,5	59,4	10,05	0,7	0,7	-
28.07.2025	1,04	0	103,1	101,87	0	100,81	100,22	0	0	24	0	0	70	59,7	10,34	0,7	0,7	-
29.07.2025	1,011	0	94,52	93,73	0	92,4	92,21	0	0	24	0	0	70,5	59,5	10,97	0,7	0,7	-
30.07.2025	1,052	0	97,59	96,57	0	95,39	95,01	0	0	24	0	0	70,4	59,4	11,03	0,7	0,7	-
31.07.2025	1,082	0	93,67	93,01	0	91,57	91,53	0	0	24	0	0	70,8	59	11,83	0,7	0,7	-
01.08.2025	1,035	0	93,04	92,47	0	90,97	90,97	0	0	24	0	0	70,5	59,1	11,38	0,7	0,7	-
02.08.2025	1,054	0	93,26	92,63	0	91,21	91,14	0	0	24	0	0	70,6	59	11,56	0,7	0,7	-
03.08.2025	1,064	0	103,96	103,1	0	101,65	101,41	0	0	24	0	0	70,1	59,6	10,47	0,7	0,7	-
04.08.2025	1,017	0	90,52	90,18	0	88,49	88,74	0	0	24	0	0	70,8	59,3	11,51	0,7	0,7	-
05.08.2025	1,056	0	93,26	92,86	0	91,18	91,35	0	0	24	0	0	70,7	59,1	11,58	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,976	0	91,85	91,35	0	89,82	89,85	0	0	23	1	1	70,5	59,6	10,89	0,7	0,7	-
07.08.2025	1,076	0	122,37	121,3	0	119,76	119,32	0	0	24	0	0	68,9	59,9	9	0,7	0,7	-
08.08.2025	1,068	0	108,76	108,24	0	106,37	106,44	0	0	24	0	0	69,8	59,8	10,05	0,7	0,7	-
09.08.2025	1,036	0	106,01	105,45	0	103,71	103,72	0	0	24	0	0	69,9	59,9	10,01	0,7	0,7	-
10.08.2025	1,107	0	124,91	123,74	0	122,19	121,66	0	0	24	0	0	69,7	60,7	9,06	0,7	0,7	-
11.08.2025	1,073	0	110,37	109,5	0	107,97	107,71	0	0	24	0	0	70	60,1	9,96	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,995	0	106,68	105,86	0	104,38	104,12	0	0	24	0	0	69,6	60,1	9,54	0,7	0,7	-
13.08.2025	1,068	0	114,11	113,47	0	111,61	111,59	0	0	24	0	0	69,8	60,2	9,58	0,7	0,7	-
14.08.2025	1,005	0	104,34	104,21	0	102,06	102,51	0	0	24	0	0	69,8	60	9,84	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,962	0	106,21	106,3	0	103,9	104,53	0	0	24	0	0	69,6	60,3	9,25	0,7	0,7	-
16.08.2025	1,006	0	109,67	109,97	0	107,27	108,12	0	0	24	0	0	70	60,6	9,41	0,7	0,7	-
17.08.2025	1,007	0	114,39	114,79	0	111,9	112,86	0	0	24	0	0	69,8	60,7	9,01	0,7	0,7	-
18.08.2025	1,022	0	117,01	117,39	0	114,44	115,4	0	0	24	0	0	69,9	60,9	8,94	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,993	0	114,07	114,71	0	111,59	112,76	0	0	24	0	0	69,7	60,8	8,92	0,7	0,7	-
20.08.2025	1,044	0	120,06	120,77	0	117,45	118,74	0	0	24	0	0	69,8	60,9	8,89	0,7	0,7	-
21.08.2025	1,008	0	117,5	118,49	0	114,93	116,47	0	0	24	0	0	69,8	61	8,8	0,7	0,7	-
22.08.2025	1,015	0	121,01	121,98	0	118,37	119,88	0	0	24	0	0	69,8	61,2	8,59	0,7	0,7	-
23.08.2025	1,02	0	127,95	128,84	0	125,17	126,59	0	0	24	0	0	69,8	61,6	8,16	0,7	0,7	-
Итого:	32,06	0	3322,05	3309,13	0	3249,29	3254,43	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,06																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	2043,087	137558,87	134764,79	0	134373,4	132748,77	0
23.08.2025	2075,147	140880,92	138073,92	0	137622,69	136003,2	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2025 7:52:00