

#166457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088
4899
ВКТ-7
00123060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	4,32	0	330,16	319,69	0	322,83	314,86	0	0	24	0	0	70,5	57,1	13,39	0,7	0,7	-
25.10.2025	4,277	0	326,87	316,33	0	319,57	311,53	0	0	24	0	0	70,7	57,3	13,39	0,7	0,7	-
26.10.2025	4,307	0	331,52	320,77	0	324,16	315,91	0	0	24	0	0	70,6	57,3	13,29	0,7	0,7	-
27.10.2025	4,256	0	328,62	318	0	321,31	313,16	0	0	24	0	0	70,5	57,2	13,26	0,7	0,7	-
28.10.2025	4,319	0	325,78	315,15	0	318,54	310,4	0	0	24	0	0	70,6	57,1	13,57	0,7	0,7	-
29.10.2025	4,267	0	334,28	323,35	0	326,83	318,43	0	0	24	0	0	70,5	57,4	13,07	0,7	0,7	-
30.10.2025	4,277	0	343,9	332,55	0	336,29	327,42	0	0	24	0	0	70,5	57,8	12,73	0,7	0,7	-
31.10.2025	4,251	0	347,41	336,1	0	339,69	330,87	0	0	24	0	0	70,5	58	12,52	0,7	0,7	-
01.11.2025	4,196	0	350,1	338,88	0	342,37	333,63	0	0	24	0	0	70,2	57,9	12,26	0,7	0,7	-
02.11.2025	4,364	0	355,24	343,96	0	347,32	338,64	0	0	24	0	0	70,5	58	12,57	0,7	0,7	-
03.11.2025	4,305	0	359,04	347,63	0	351,1	342,21	0	0	24	0	0	70,4	58,1	12,28	0,7	0,7	-
04.11.2025	4,273	0	349,8	338,81	0	342,06	333,56	0	0	24	0	0	70,5	58	12,5	0,7	0,7	-
05.11.2025	4,314	0	356,99	345,46	0	349,08	340,09	0	0	24	0	0	70,4	58	12,36	0,7	0,7	-
06.11.2025	4,302	0	364,06	352,19	0	355,97	346,63	0	0	24	0	0	70,6	58,5	12,09	0,7	0,7	-
07.11.2025	4,253	0	373,79	361,54	0	365,5	355,79	0	0	24	0	0	70,5	58,8	11,64	0,7	0,7	-
08.11.2025	4,242	0	363,57	351,71	0	355,53	346,19	0	0	24	0	0	70,4	58,4	11,94	0,7	0,7	-
09.11.2025	4,259	0	375,13	363,38	0	366,82	357,61	0	0	24	0	0	70,3	58,7	11,61	0,7	0,7	-
10.11.2025	4,286	0	372,72	361,13	0	364,41	355,39	0	0	24	0	0	70,6	58,8	11,78	0,7	0,7	-
11.11.2025	4,232	0	368,17	356,92	0	359,95	351,24	0	0	24	0	0	70,6	58,9	11,75	0,7	0,7	-
12.11.2025	4,296	0	393,62	381,61	0	384,86	375,42	0	0	24	0	0	70,6	59,4	11,16	0,7	0,7	-
13.11.2025	4,245	0	387,33	375,63	0	378,69	369,53	0	0	24	0	0	70,6	59,4	11,21	0,7	0,7	-
14.11.2025	4,175	0	387,08	375,8	0	378,47	369,7	0	0	24	0	0	70,6	59,6	11,04	0,7	0,7	-
15.11.2025	3,207	0	353,67	343,8	0	345,57	337,7	0	0	24	0	0	71,6	62,4	9,29	0,7	0,7	-
16.11.2025	3,722	0	393,43	382,4	0	382,86	374,31	0	0	24	0	0	78,3	68,6	9,72	0,7	0,7	-
17.11.2025	4,687	0	324,66	314,58	0	316,3	309,05	0	0	24	0	0	76,4	61,6	14,8	0,7	0,7	-
18.11.2025	4,985	0	228,66	221,49	0	223	218,62	0	0	24	0	0	75	52,6	22,35	0,7	0,7	-
19.11.2025	4,9	0	232,41	225,29	0	226,65	222,33	0	0	24	0	0	74,9	53,2	21,62	0,7	0,7	-
20.11.2025	5,14	0	223,05	216,15	0	217,27	213,29	0	0	24	0	0	76,9	53,2	23,66	0,7	0,7	-
21.11.2025	5,055	0	231,77	224,89	0	225,81	221,81	0	0	24	0	0	76,4	54	22,39	0,7	0,7	-
22.11.2025	5,037	0	231,38	224,57	0	225,4	221,5	0	0	24	0	0	76,8	54,4	22,34	0,7	0,7	-
23.11.2025	5,515	0	203,84	197,49	0	198,03	194,91	0	0	24	0	0	81	53,2	27,84	0,7	0,7	-
Итого:	136,264	0	10248,05	9927,25	0	10012,24	9771,73	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	136,264																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	2209,509	156590,53	153404,61	0	152985,68	151068,34	0
23.11.2025	2345,773	166838,58	163331,86	0	162997,92	160840,07	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:31:42