

#190556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 21.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
6742
7089
ВКТ-7
00212296
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,875	0,001	84,14	82,51	81,89	81,79	0,1	24	0	0	77,8	42,8	35,02	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,703	0,007	80,09	78,55	78,07	77,83	0,24	24	0	0	76,2	41,7	34,47	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,695	0,004	80,73	79,22	78,7	78,5	0,2	24	0	0	75,6	41,4	34,12	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,706	0,002	83,37	81,88	81,3	81,18	0,12	24	0	0	75	41,7	33,22	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,633	0,003	80,66	79,17	78,67	78,49	0,18	24	0	0	74,7	41,3	33,36	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,701	0,006	83,14	81,65	81,14	80,93	0,21	24	0	0	74,6	41,5	33,14	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,733	0,003	84,12	82,62	82,01	81,9	0,11	24	0	0	75,1	41,8	33,28	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,599	0,006	80,98	79,51	79,01	78,79	0,22	24	0	0	74	41,2	32,79	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,741	0,002	84	82,47	81,9	81,76	0,14	24	0	0	75,4	42	33,38	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,453	0,001	79,5	78,14	77,64	77,53	0,11	24	0	0	71,8	40,3	31,51	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,334	0,005	77,97	76,57	76,26	76,05	0,21	24	0	0	70,2	39,7	30,48	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,065	0,012	67,49	66,22	66,06	65,74	0,32	24	0	0	69,4	38,4	31,08	0,6	0,4	-
06.12.2025	1,934	0,009	61,59	60,36	60,25	59,93	0,32	24	0	0	69,2	37,2	31,94	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,192	0,002	73,93	72,64	72,31	72,16	0,15	24	0	0	69,3	39	30,25	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,071	0,012	67,56	66,22	66,05	65,74	0,31	24	0	0	69,7	38,5	31,17	0,6	0,4	-
09.12.2025	1,741	0,01	54,02	52,79	52,84	52,52	0,32	24	0	0	68,9	36,2	32,75	0,6	0,4	-
10.12.2025	1,69	0,018	51,94	50,7	50,87	50,4	0,47	24	0	0	68,9	36	32,87	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,74	0,014	53,58	52,34	52,45	52,03	0,42	24	0	0	69	36,1	32,88	0,6	0,4	-
12.12.2025	1,892	0,013	59,58	58,28	58,3	57,93	0,37	24	0	0	69,2	37	32,17	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,149	0,01	71,91	70,54	70,38	70,06	0,32	24	0	0	69,3	38,9	30,34	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,013	0,017	64,71	63,35	63,33	62,87	0,46	24	0	0	69,3	37,8	31,53	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,313	0,012	78,83	77,42	77,16	76,84	0,32	24	0	0	69,4	39,6	29,84	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,452	0,009	80,91	79,4	79,07	78,75	0,32	24	0	0	71,3	40,5	30,82	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,6	0,017	80,45	78,81	78,52	78,11	0,41	24	0	0	74,2	41,3	32,89	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,538	0,012	80,52	78,92	78,62	78,29	0,33	24	0	0	73,1	41	32,09	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,27	0,01	75,04	73,57	73,38	73,03	0,35	24	0	0	70,2	39,5	30,75	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,074	0,018	68,21	66,8	66,77	66,32	0,45	24	0	0	69,1	38,3	30,82	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,087	0,018	68,03	66,6	66,57	66,14	0,43	24	0	0	69,4	38,3	31,11	0,6	0,4	-
Итого:	64,994	0	2057	2017,25	2009,52	2001,61	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,994															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	984,533	30342,7	28630,84	29660,53	28418
21.12.2025	1051,731	32472,37	30719,3	31741,14	30490,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 11:27:07