

#162811#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ривкинд С. Б., ИП

Ленинский проспект 109А, Калининград

3360

8949

ТВ7 (АССII)

20113234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,036	0	3,421	0	0	3,363	0	0	24	0	60,6	58,1	0,41	0,32	-
22.09.2025	0,101	0	8,035	0	0	7,871	0	0	24	0	67,1	64,1	0,41	0,31	-
23.09.2025	0,092	0	7,197	0	0	7,05	0	0	24	0	66,9	63,8	0,41	0,31	-
24.09.2025	0,107	0	8,361	0	0	8,189	0	0	24	0	67,5	64,4	0,42	0,31	-
25.09.2025	0,096	0	7,481	0	0	7,33	0	0	24	0	66,6	63,5	0,42	0,31	-
26.09.2025	0,106	0	8,496	0	0	8,322	0	0	24	0	67,2	64,2	0,41	0,31	-
27.09.2025	0,039	0	3,408	0	0	3,351	0	0	24	0	60,9	58,1	0,41	0,31	-
28.09.2025	0,039	0	3,611	0	0	3,55	0	0	24	0	60,8	58,2	0,42	0,32	-
29.09.2025	0,103	0	8,944	0	0	8,763	0	0	24	0	66,8	64	0,42	0,32	-
30.09.2025	0,108	0	8,741	0	0	8,563	0	0	24	0	67	64,1	0,41	0,32	-
01.10.2025	0,099	0	7,634	0	0	7,477	0	0	24	0	67,3	64,2	0,44	0,32	-
02.10.2025	0,111	0	9,488	0	0	9,294	0	0	24	0	67,4	64,6	0,49	0,32	-
03.10.2025	0,106	0	8,748	0	0	8,567	0	0	24	0	67,6	64,7	0,48	0,33	-
04.10.2025	0,041	0	3,875	0	0	3,809	0	0	24	0	61,2	58,6	0,45	0,33	-
05.10.2025	0,043	0	3,934	0	0	3,866	0	0	24	0	61,5	58,9	0,45	0,33	-
06.10.2025	0,745	0	14,013	0	0,048	13,714	0	0,047	24	0	68,7	55,9	0,45	0,33	-
07.10.2025	1,958	0,009	21,201	0	0	20,732	0	0	24	0	70,1	47,6	0,47	0,33	-
08.10.2025	1,8	0	20,653	0	0	20,197	0	0	24	0	70,1	48,9	0,47	0,33	-
09.10.2025	1,577	0	18,306	0	0,004	17,902	0	0,004	24	0	70,1	49,1	0,47	0,33	-
10.10.2025	1,566	0,001	18,831	0	0	18,416	0	0	24	0	70,1	49,8	0,47	0,33	-
11.10.2025	1,425	0	11,904	0	0	11,651	0	0	24	0	68,6	39,4	0,47	0,33	-
12.10.2025	1,409	0	12,236	0	0,003	11,978	0	0,003	24	0	68,2	40,1	0,47	0,33	-
13.10.2025	1,672	0	20,496	0	0	20,042	0	0	24	0	70,3	50,4	0,47	0,33	-
14.10.2025	1,825	0	22,066	0	0	21,573	0	0	24	0	70,6	50,4	0,46	0,33	-
15.10.2025	1,668	0	20,087	0	0	19,642	0	0	24	0	70,3	50	0,46	0,33	-
16.10.2025	1,544	0	18,547	0	0,004	18,139	0	0,004	24	0	69,9	49,6	0,46	0,33	-
17.10.2025	1,556	0,001	18,099	0	0	17,7	0	0	24	0	70,1	49,1	0,46	0,33	-
18.10.2025	1,825	0	16,338	0	0	15,982	0	0	24	0	69,7	42,4	0,45	0,33	-
19.10.2025	1,865	0	16,926	0	0	16,557	0	0	24	0	69,6	42,7	0,45	0,33	-
20.10.2025	2,419	0	29,654	0	0	28,985	0	0	24	0	70,9	51	0,44	0,33	-
Итого:	26,081	0	380,731	0	0,059	372,575	0	0,058	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,229														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	537,118	6424,513	0	0,273	6281,9	0	0,27	12128	7
20.10.2025	563,198	6805,246	0	0,332	6654,474	0	0,328	12848	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:39:40