

#142370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,294	0	5,749	0	0	5,659	0	0	24	0	58,1	45,8	0,39	0,25	-
22.06.2025	0,227	0	5,54	0	0	5,454	0	0	24	0	57,8	47,9	0,4	0,25	-
23.06.2025	0,36	0	6,015	0	0	5,92	0	0	24	0	58,6	44,1	0,39	0,25	-
24.06.2025	0,438	0	6,695	0	0	6,589	0	0	24	0	58,4	42,5	0,39	0,25	-
25.06.2025	0,317	0	6,671	0	0	6,57	0	0	24	0	57	45,5	0,39	0,25	-
26.06.2025	0,347	0	6,121	0	0	6,025	0	0	24	0	58,3	44,6	0,4	0,25	-
27.06.2025	0,325	0	5,811	0	0	5,72	0	0	24	0	58,3	44,8	0,41	0,25	-
28.06.2025	0,239	0	5,639	0	0	5,552	0	0	24	0	57,7	47,4	0,4	0,25	-
29.06.2025	0,226	0	5,54	0	0	5,455	0	0	24	0	57,8	47,9	0,41	0,25	-
30.06.2025	0,258	0	5,671	0	0	5,584	0	0	24	0	57,8	46,8	0,4	0,25	-
01.07.2025	0,156	0	3,283	0	0	3,232	0	0	24	0	57,9	46,4	0,47	0,33	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	44,1	35,9	0,55	0,47	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	40,9	33,1	0,55	0,47	-
04.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	39,4	32,2	0,55	0,47	-
05.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	38,7	34,2	0,55	0,47	-
06.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	38,5	34,4	0,55	0,47	-
07.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	38,5	32,7	0,55	0,47	-
08.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	38,3	31,8	0,55	0,47	-
09.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	27,7	24,2	0,55	0,47	-
10.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,3	20,2	0,55	0,47	-
11.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,9	20,1	0,55	0,47	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,1	20	0,55	0,47	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	20	0,55	0,47	-
14.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	20,1	0,55	0,47	-
15.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	20	0,55	0,47	-
16.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,3	19,9	0,55	0,47	-
17.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20	19,8	0,46	0,38	-
18.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	20,1	19,8	0,41	0,25	-
19.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,8	0,43	0,24	-
20.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,8	0,41	0,24	-
Итого:	3,187	0	62,735	0	0	61,76	0	0	335	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,761														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 335

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2849,065	31344,869	0	1,437	30645,683	0	1,422	16465	345
20.07.2025	2852,251	31407,604	0	1,437	30707,443	0	1,422	16800	730

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2025 16:30:36