

#146434#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956

Заводской номер счётчика 15023576	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2862,771	2852,251	10.52	2.513

Подпись исполнителя _____



#146433#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 15023576
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	19,4	0,21	0,21
22.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	19,4	0,21	0,2
23.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,3	0,21	0,2
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	19,2	0,2	0,18
25.08.2025	-	0,275	0	9,285	0	0	9,143	0	0	24	0	57,1	49,9	0,29	0,22
26.08.2025	-	0,314	0	7,58	0	0	7,46	0	0	24	0	58,6	48,6	0,38	0,25
27.08.2025	-	0,313	0	7,224	0	0	7,108	0	0	24	0	59	48,5	0,38	0,24
28.08.2025	-	0,295	0	9,245	0	0	9,09	0	0	24	0	60,3	52,6	0,38	0,25
29.08.2025	-	0,322	0	10,426	0	0	10,245	0	0	24	0	61,5	54	0,38	0,24
30.08.2025	-	0,277	0	6,87	0	0	6,762	0	0	24	0	58,5	48,7	0,38	0,25
31.08.2025	-	0,245	0	8,451	0	0	8,308	0	0	24	0	60,5	53,4	0,38	0,25
01.09.2025	-	0,334	0	8,884	0	0	8,734	0	0	24	0	60,4	51,3	0,38	0,25
02.09.2025	-	0,476	0	9,15	0	0	8,995	0	0	24	0	60,6	48	0,37	0,24
03.09.2025	-	0,38	0	8,917	0	0	8,767	0	0	24	0	60,3	50	0,37	0,24
04.09.2025	-	0,444	0	9,16	0	0	9,005	0	0	24	0	60,7	48,9	0,37	0,25
05.09.2025	-	0,439	0	9,381	0	0	9,223	0	0	24	0	60,3	49	0,37	0,25
06.09.2025	-	0,312	0	8,124	0	0	7,987	0	0	24	0	60,7	51,4	0,37	0,25
07.09.2025	-	0,24	0	6,75	0	0	6,645	0	0	24	0	58,1	49,5	0,37	0,25
08.09.2025	-	0,451	0	9,2	0	0	9,043	0	0	24	0	60,8	48,9	0,37	0,24
09.09.2025	-	0,55	0	9,394	0	0	9,233	0	0	24	0	60,8	46,6	0,38	0,25
10.09.2025	-	0,49	0	9,328	0	0	9,169	0	0	24	0	60,7	48	0,38	0,25
11.09.2025	-	0,463	0	7,675	0	0	7,554	0	0	24	0	58,5	43,9	0,37	0,25
12.09.2025	-	0,459	0	8,706	0	0	8,56	0	0	24	0	60,4	47,6	0,38	0,25
13.09.2025	-	0,326	0	8,658	0	0	8,512	0	0	24	0	60,4	51,2	0,38	0,25
14.09.2025	-	0,242	0	7,009	0	0	6,9	0	0	24	0	58	49,6	0,37	0,25
15.09.2025	-	0,533	0	8,089	0	0	7,959	0	0	24	0	58,9	42,9	0,37	0,25
16.09.2025	-	0,516	0	7,662	0	0	7,539	0	0	24	0	59,1	42,7	0,37	0,25
17.09.2025	-	0,485	0	7,706	0	0	7,583	0	0	24	0	58,8	43,5	0,37	0,25
18.09.2025	-	0,562	0	8,496	0	0	8,361	0	0	24	0	58,7	42,7	0,36	0,25
19.09.2025	-	0,49	0	7,829	0	0	7,703	0	0	24	0	58,8	43,6	0,37	0,25
20.09.2025	-	0,289	0	8,881	0	0	8,734	0	0	24	0	60,2	52,3	0,37	0,25
Итого:	-	10,522	0	228,08	0	0	224,322	0	0	744	0	54,5	44,66	0,35	0,24

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2852,251	31407,604	0	1,437	30707,443	0	1,422	17544	730
20.09.2025	2862,771	31635,684	0	1,437	30931,764	0	1,422	18288	730

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____