

#163033#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956
8068
ТВ7 (АСЦП)
15023576
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,234	0	8,373	0	0	8,233	0	0	24	0	60	53,2	0,37	0,25	-
22.09.2025	0,477	0	7,339	0	0	7,221	0	0	24	0	58,9	43,2	0,37	0,25	-
23.09.2025	0,508	0	7,898	0	0	7,77	0	0	24	0	59,1	43,5	0,37	0,25	-
24.09.2025	0,569	0	16,99	0	0	16,686	0	0	24	0	62,4	54,3	0,37	0,25	-
25.09.2025	0,54	0	21,674	0	0	21,274	0	0	24	0	63,4	57,4	0,37	0,25	-
26.09.2025	0,572	0	22,001	0	0	21,596	0	0	24	0	63,5	57,2	0,36	0,25	-
27.09.2025	0,3	0	19,243	0	0	18,888	0	0	24	0	63,5	59,7	0,36	0,25	-
28.09.2025	0,253	0	6,128	0	0	6,027	0	0	24	0	59,8	49,7	0,37	0,25	-
29.09.2025	2,661	0	27,755	0	0	27,224	0	0	24	0	64,8	41,4	0,36	0,25	-
30.09.2025	4,888	0	40,062	0	0	39,274	0	0	24	0	65,8	36,1	0,35	0,25	-
01.10.2025	4,53	0	37,978	0	0	37,224	0	0	24	0	66	37	0,35	0,25	-
02.10.2025	5,342	0	49,81	0	0	48,8	0	0	24	0	66,8	40,7	0,37	0,25	-
03.10.2025	5,569	0	53,269	0	0	52,168	0	0	24	0	67,4	42	0,41	0,26	-
04.10.2025	4,957	0	49,24	0	0	48,236	0	0	24	0	67,1	42,6	0,41	0,26	-
05.10.2025	3,417	0	30,11	0	0	29,518	0	0	24	0	65,8	38,1	0,42	0,26	-
06.10.2025	4,305	0	34,601	0	0,001	33,9	0	0,001	24	0	66,7	36,4	0,42	0,26	-
07.10.2025	4,576	0	39,389	0	0	38,591	0	0	24	0	66,8	38,5	0,43	0,26	-
08.10.2025	4,696	0	39,566	0	0	38,761	0	0	24	0	67	38,1	0,44	0,26	-
09.10.2025	4,104	0	32,925	0	0	32,259	0	0	24	0	66,8	36,5	0,45	0,26	-
10.10.2025	3,751	0	31,159	0	0,001	30,532	0	0,001	24	0	66,5	37,2	0,45	0,26	-
11.10.2025	3,506	0	29,725	0	0	29,129	0	0	24	0	66,5	37,8	0,45	0,26	-
12.10.2025	3,31	0	28,894	0	0	28,32	0	0	24	0	66,2	38,3	0,45	0,26	-
13.10.2025	4,34	0	36,577	0	0	35,84	0	0	24	0	66,8	37,9	0,45	0,26	-
14.10.2025	4,589	0	39,042	0	0	38,242	0	0	24	0	67,3	38,7	0,46	0,26	-
15.10.2025	4,274	0	35,338	0	0	34,623	0	0	24	0	66,9	37,4	0,47	0,26	-
16.10.2025	4,292	0	33,924	0	0	33,235	0	0	24	0	67	36,2	0,47	0,26	-
17.10.2025	3,977	0	32,63	0	0	31,975	0	0	24	0	66,5	36,8	0,46	0,26	-
18.10.2025	4,668	0	41,241	0	0	40,408	0	0	24	0	66,8	39,2	0,45	0,26	-
19.10.2025	4,434	0	42,099	0	0	41,236	0	0	24	0	67,3	41,7	0,45	0,26	-
20.10.2025	6,594	0	70,375	0	0	68,904	0	0	24	0	67,9	45,1	0,42	0,26	-
Итого:	100,233	0	965,355	0	0,002	946,094	0	0,002	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,94														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2862,771	31635,684	0	1,437	30931,764	0	1,422	18288	730
20.10.2025	2963,001	32601,036	0	1,439	31877,858	0	1,424	19008	730

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 12:11:27