

# #166451#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)  
Номер абонента 3956  
Порядковый номер 8068  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15023576  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	5,527	0	57,853	0	0	56,657	0	0	24	0	67,5	44,3	0,42	0,26	-
22.10.2025	4,405	0	39,606	0	0	38,8	0	0	24	0	67	40	0,43	0,26	-
23.10.2025	4,09	0	33,173	0	0	32,507	0	0	24	0	66,5	36,5	0,45	0,26	-
24.10.2025	3,847	0	31,985	0	0	31,351	0	0	24	0	66,1	36,8	0,44	0,25	-
25.10.2025	3,803	0	32,952	0	0	32,296	0	0	24	0	66,3	38,2	0,43	0,26	-
26.10.2025	3,996	0	36,783	0	0	36,038	0	0	24	0	66,7	40,2	0,43	0,26	-
27.10.2025	5,428	0	45,634	0	0	44,709	0	0	24	0	66,8	37,8	0,43	0,26	-
28.10.2025	5,122	0	42,303	0	0	41,451	0	0	24	0	66,7	37,2	0,43	0,26	-
29.10.2025	5,318	0	45,347	0	0	44,429	0	0	24	0	66,9	38,3	0,43	0,26	-
30.10.2025	4,604	0	37,912	0	0	37,148	0	0	24	0	66,7	37,1	0,42	0,26	-
31.10.2025	4,982	0	42,91	0	0	42,074	0	0	24	0	65,4	37,1	0,42	0,26	-
01.11.2025	5,158	0	47,237	0	0	46,277	0	0	24	0	66,9	40,3	0,41	0,26	-
02.11.2025	3,57	0	30,671	0	0	30,053	0	0	24	0	66,7	38,3	0,44	0,27	-
03.11.2025	4,206	0	34,196	0	0	33,503	0	0	24	0	66,9	36,9	0,44	0,26	-
04.11.2025	3,952	0	35,076	0	0	34,369	0	0	24	0	66,8	39,3	0,43	0,26	-
05.11.2025	4,414	0	35,106	0	0	34,392	0	0	24	0	67	36,4	0,45	0,26	-
06.11.2025	4,34	0	35,201	0	0	34,476	0	0	24	0	67,5	37,4	0,5	0,26	-
07.11.2025	5,406	0	46,081	0	0	45,119	0	0	24	0	68	39,4	0,5	0,27	-
08.11.2025	5,438	0	50,892	0	0	49,832	0	0	24	0	68	42	0,49	0,27	-
09.11.2025	5,143	0	50,28	0	0	49,225	0	0	24	0	68,1	43,2	0,48	0,26	-
10.11.2025	6,535	0	53,452	0	0	52,33	0	0	24	0	68,3	38,5	0,49	0,26	-
11.11.2025	5,633	0	44,461	0	0	43,538	0	0	24	0	67,9	37,1	0,5	0,26	-
12.11.2025	5,43	0	45,612	0	0	44,664	0	0	24	0	67,9	38,9	0,49	0,26	-
13.11.2025	4,418	0	35,806	0	0	35,073	0	0	24	0	67,3	37,2	0,5	0,26	-
14.11.2025	4,898	0	39,529	0	0	38,727	0	0	24	0	67	36,8	0,5	0,27	-
15.11.2025	6,113	0	59,585	0	0	58,338	0	0	24	0	68,2	43,2	0,48	0,27	-
16.11.2025	6,558	0	70,936	0	0	69,349	0	0	24	0	70,7	48,1	0,46	0,27	-
17.11.2025	7,698	0	69,997	0	0	68,454	0	0	24	0	70,2	43,3	0,46	0,26	-
18.11.2025	8,057	0	81,228	0	0	79,489	0	0	24	0	68,9	44,7	0,44	0,27	-
19.11.2025	7,47	0	69,169	0	0	67,666	0	0	24	0	69,5	43,2	0,45	0,27	-
20.11.2025	8,155	0	81,314	0	0	79,48	0	0	24	0	70,9	46,5	0,43	0,27	-
Итого:	163,714	0	1462,287	0	0	1431,814	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,102														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	2963,001	32601,036	0	1,439	31877,858	0	1,424	19008	730
20.11.2025	3126,715	34063,326	0	1,439	33309,67	0	1,424	19752	730

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.11.2025 7:34:29