

#283132#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 76-78, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 8049
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031544
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,324	0	39,748	0	0	38,543	0	0	24	0	83,7	56,9	0,39	0,36	-11,6
19.02.2026	4,007	0	38,694	0	0	37,606	0	0	24	0	80,2	54,8	0,39	0,36	-
20.02.2026	3,952	0	38,922	0	0	37,848	0	0	24	0	79,4	54,5	0,39	0,36	-
21.02.2026	3,982	0	41,472	0	0,001	40,338	0	0,001	24	0	79	55,5	0,39	0,36	-
22.02.2026	3,35	0	32,894	0	0	32,064	0	0	24	0	75,5	50,6	0,4	0,36	-
23.02.2026	3,346	0	34,34	0	0	33,496	0	0	24	0	74,4	50,5	0,39	0,36	-
24.02.2026	3,711	0	44,09	0	0	43,017	0	0	24	0	74	53,4	0,39	0,36	-
25.02.2026	3,64	0	40,086	0	0	39,083	0	0	24	0	75,1	52,9	0,39	0,36	-
26.02.2026	3,537	0	39,611	0	0	38,613	0	0	24	0	75,3	53,5	0,39	0,36	-
27.02.2026	2,941	0	31,382	0	0	30,654	0	0	24	0	72,1	49,2	0,41	0,36	-
28.02.2026	2,623	0	25,6	0	0	25,001	0	0	24	0	72,3	47,2	0,42	0,35	-
01.03.2026	3,06	0	32,34	0	0	31,582	0	0	24	0	72,4	49,3	0,41	0,35	-
02.03.2026	3,161	0	34,543	0	0	33,727	0	0	24	0	72,7	50,3	0,41	0,36	-
03.03.2026	2,851	0	28,896	0	0	28,219	0	0	24	0	72,4	48,3	0,42	0,35	-
04.03.2026	3,274	0	36,136	0	0	35,287	0	0	24	0	72,6	50,4	0,4	0,36	-
05.03.2026	3,347	0	38,78	0	0	37,866	0	0	24	0	72,7	51,6	0,4	0,36	-
06.03.2026	3,154	0	35,796	0	0,001	34,951	0	0,001	24	0	72,7	51,2	0,41	0,36	-
07.03.2026	2,855	0	32,398	0	0	31,634	0	0	24	0	72,7	51,1	0,41	0,35	-
08.03.2026	2,452	0	25,374	0	0,001	24,781	0	0,001	24	0	72,3	48,6	0,43	0,34	-
09.03.2026	2,352	0	24,534	0	0,001	23,962	0	0,001	24	0	72,3	48,9	0,43	0,34	-
10.03.2026	2,165	0	21,038	0	0	20,553	0	0	24	0	71,8	46,6	0,44	0,34	-
11.03.2026	1,995	0	18,514	0	0	18,091	0	0	24	0	71,4	45,1	0,45	0,33	-
12.03.2026	2,287	0	21,334	0	0	20,848	0	0	24	0	71,3	45,2	0,45	0,33	-
13.03.2026	2,105	0	20,156	0	0	19,694	0	0	24	0	71,6	46,1	0,44	0,33	-
14.03.2026	1,652	0	13,999	0	0,001	13,683	0	0,001	24	0	71	42,2	0,46	0,33	-
15.03.2026	2,232	0	20,771	0	0	20,295	0	0	24	0	71,4	45,2	0,43	0,33	-
16.03.2026	2,595	0	26,206	0	0	25,596	0	0	24	0	72,2	48	0,42	0,34	-
17.03.2026	2,576	0	25,827	0	0	25,228	0	0	24	0	72,1	47,7	0,42	0,34	-
18.03.2026	2,77	0	31,23	0	0	30,498	0	0	24	0	72,5	50,8	0,41	0,34	-
Итого:	86,296	0	894,711	0	0,005	872,758	0	0,005	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,611														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1000,335	10074,582	0	1,885	9818,335	0	1,857	14568	656
18.03.2026	1086,63	10969,293	0	1,89	10691,092	0	1,862	15264	656

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:21:16