

#163032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 76-78, Калининград

4817

8049

ТВ7 (АССII)

16031544

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,777	0	6,742	0	0,001	6,598	0	0,001	24	0	69	40,9	0,11	0,09	-
02.10.2025	2,562	0	26,424	0	0	25,835	0	0	24	0	70,4	46,7	0,39	0,33	-
03.10.2025	2,537	0	27,575	0	0	26,953	0	0	24	0	70,9	48,4	0,39	0,35	-
04.10.2025	2,382	0	24,607	0	0	24,046	0	0	24	0	71,3	47,7	0,4	0,35	-
05.10.2025	1,92	0	16,347	0	0	15,977	0	0	24	0	71	42,3	0,41	0,35	-
06.10.2025	1,829	0	15,189	0	0	14,846	0	0	24	0	70,9	41,5	0,41	0,35	-
07.10.2025	1,985	0	18,037	0	0,001	17,628	0	0,001	24	0	71	44,1	0,41	0,35	-
08.10.2025	1,956	0	17,393	0	0	17	0	0	24	0	71	43,6	0,41	0,35	-
09.10.2025	1,588	0	12,941	0	0	12,655	0	0	24	0	70	40,1	0,42	0,34	-
10.10.2025	1,706	0	14,418	0	0	14,103	0	0	24	0	69,8	41	0,42	0,34	-
11.10.2025	1,609	0	13,569	0	0	13,273	0	0	24	0	69,6	40,7	0,42	0,34	-
12.10.2025	1,718	0	14,542	0	0,001	14,224	0	0,001	24	0	69,7	40,9	0,42	0,34	-
13.10.2025	2,054	0	19,111	0	0	18,689	0	0	24	0	70,1	43,9	0,42	0,34	-
14.10.2025	2,164	0	21,184	0	0	20,712	0	0	24	0	70,3	45,4	0,41	0,35	-
15.10.2025	1,913	0	17,384	0	0	17	0	0	24	0	70,1	43,2	0,41	0,34	-
16.10.2025	1,832	0	15,946	0	0,001	15,593	0	0,001	24	0	70	42	0,42	0,34	-
17.10.2025	1,832	0	15,911	0	0	15,559	0	0	24	0	70,1	42	0,42	0,34	-
18.10.2025	2,209	0	21,184	0	0,001	20,71	0	0,001	24	0	70,6	45,1	0,41	0,35	-
19.10.2025	2,35	0	23,792	0	0	23,257	0	0	24	0	70,7	46,6	0,4	0,35	-
20.10.2025	2,658	0	30,608	0	0	29,913	0	0	24	0	71,1	49,9	0,39	0,35	-
21.10.2025	2,59	0	30,775	0	0	30,074	0	0	24	0	71,2	50,6	0,39	0,35	-
22.10.2025	2,141	0	21,85	0	0	21,363	0	0	24	0	70,3	46,4	0,4	0,35	-
23.10.2025	1,676	0	14,152	0	0	13,842	0	0	24	0	69,9	41	0,42	0,34	-
Итого:	45,988	0	439,681	0	0,005	429,85	0	0,005	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,984														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	539,749	5464,649	0	1,851	5329,923	0	1,823	11208	656
23.10.2025	585,736	5904,332	0	1,856	5759,774	0	1,828	11760	656

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 14:41:23