

#283129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Старый Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград  
Номер абонента 3918  
Порядковый номер 4472  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123097  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 2,525    | 0         | 150,89  | 0       | 0       | 145,95  | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 87,5   | 69,8   | 17,74 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 19.02.2026 | 2,292    | 0         | 129,66  | 0       | 0       | 125,74  | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 83,6   | 65,2   | 18,36 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 20.02.2026 | 2,189    | 0         | 121,32  | 0       | 0       | 117,69  | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 83,2   | 63,8   | 19,37 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 21.02.2026 | 2,261    | 0         | 144,25  | 0       | 0       | 140,01  | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 82,4   | 65,4   | 16,98 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 22.02.2026 | 1,883    | 0         | 87,76   | 0       | 0       | 85,38   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 78,5   | 56,4   | 22,14 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 23.02.2026 | 1,872    | 0         | 87,68   | 0       | 0       | 85,41   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 77,3   | 55,2   | 22,02 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 24.02.2026 | 1,968    | 0         | 116,49  | 0       | 0       | 113,47  | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 76,6   | 59,1   | 17,58 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 25.02.2026 | 2,02     | 0         | 111,55  | 0       | 0       | 108,55  | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 78,5   | 59,2   | 19,29 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 26.02.2026 | 1,802    | 0         | 82,44   | 0       | 0       | 80,29   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 77,1   | 54,4   | 22,67 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 27.02.2026 | 1,515    | 0         | 63,89   | 0       | 0       | 62,38   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 48     | 24,49 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 28.02.2026 | 1,45     | 0         | 59,52   | 0       | 0       | 58,2    | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70     | 44,7   | 25,33 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 01.03.2026 | 1,584    | 0         | 76,12   | 0       | 0       | 74,43   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 48,6   | 21,27 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 02.03.2026 | 1,311    | 0         | 55,9    | 0       | 0       | 54,58   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 46,6   | 26,08 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 03.03.2026 | 1,5      | 0         | 65,94   | 0       | 0       | 64,48   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 47,3   | 23,37 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 04.03.2026 | 1,653    | 0         | 85,85   | 0       | 0       | 83,87   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 51,9   | 19,76 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 05.03.2026 | 1,677    | 0         | 75,08   | 0       | 0       | 73,26   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 50,5   | 23,07 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 06.03.2026 | 1,635    | 0         | 74,4    | 0       | 0       | 72,64   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 73,2   | 50,3   | 22,84 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 07.03.2026 | 1,499    | 0         | 75,4    | 0       | 0       | 73,68   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 48,9   | 21,85 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 08.03.2026 | 1,364    | 0         | 67,24   | 0       | 0       | 65,83   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 47     | 22,41 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 09.03.2026 | 1,319    | 0         | 57,54   | 0       | 0       | 56,33   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 44,7   | 24,64 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 10.03.2026 | 1,225    | 0         | 50,46   | 0       | 0       | 49,36   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 43,3   | 25,91 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 11.03.2026 | 1,16     | 0         | 46,51   | 0       | 0       | 45,52   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 43     | 25,8  | 0,7     | 0,3     | -           |
| 12.03.2026 | 1,314    | 0         | 55,25   | 0       | 0       | 54,06   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 45     | 24,52 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 13.03.2026 | 1,299    | 0         | 57,97   | 0       | 0       | 56,71   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 46,2   | 23,65 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 14.03.2026 | 1,18     | 0         | 47,73   | 0       | 0       | 46,72   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,1   | 43,5   | 25,53 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 15.03.2026 | 1,386    | 0         | 60,26   | 0       | 0       | 58,96   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 45,7   | 23,75 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 16.03.2026 | 1,471    | 0         | 66,45   | 0       | 0       | 64,94   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 48,2   | 22,61 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 17.03.2026 | 1,471    | 0         | 69,13   | 0       | 0       | 67,58   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 48,2   | 21,96 | 0,7     | 0,3     | -           |
| 18.03.2026 | 1,645    | 0         | 82,22   | 0       | 0       | 80,31   | 0      | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 51,1   | 21,17 | 0,7     | 0,3     | -           |
| Итого:     | 47,47    | 0         | 2324,9  | 0       | 0       | 2266,33 | 0      | 0      | 0      | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 47,47    |           |         |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т  | dM3, т |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 17.02.2026 | 984,153  | 47658,48 | 6602,9  | 0       | 46455,34 | 6511,62 | 0      |
| 18.03.2026 | 1031,623 | 49983,38 | 6602,9  | 0       | 48721,67 | 6511,62 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:09:48