

#121305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 1,652 | 0 | 79,73 | 0 | 0 | 77,81 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 52,6 | 21,27 | 0,7 | 0,3 | - |
| 25.02.2025 | 1,67 | 0 | 97,69 | 0 | 0 | 95,43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 54,6 | 17,51 | 0,7 | 0,3 | - |
| 26.02.2025 | 1,558 | 0 | 78,57 | 0 | 0 | 76,8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 51,1 | 20,27 | 0,7 | 0,3 | - |
| 27.02.2025 | 1,534 | 0 | 80,37 | 0 | 0 | 78,61 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 50,7 | 19,46 | 0,7 | 0,3 | - |
| 28.02.2025 | 1,582 | 0 | 94,31 | 0 | 0 | 92,22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 53,3 | 17,2 | 0,7 | 0,3 | - |
| 01.03.2025 | 1,766 | 0 | 97,75 | 0 | 0 | 95,41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 54,7 | 18,56 | 0,7 | 0,3 | - |
| 02.03.2025 | 1,692 | 0 | 84,94 | 0 | 0 | 82,96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 52,2 | 20,33 | 0,7 | 0,3 | - |
| 03.03.2025 | 1,586 | 0 | 84,8 | 0 | 0 | 82,94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 51,7 | 19,1 | 0,7 | 0,3 | - |
| 04.03.2025 | 1,532 | 0 | 81,23 | 0 | 0 | 79,47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 50,4 | 19,34 | 0,7 | 0,3 | - |
| 05.03.2025 | 1,388 | 0 | 64,66 | 0 | 0 | 63,25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 47,1 | 22,44 | 0,7 | 0,3 | - |
| 06.03.2025 | 1,269 | 0 | 52,89 | 0 | 0 | 51,76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 44,3 | 24,92 | 0,7 | 0,3 | - |
| 07.03.2025 | 1,267 | 0 | 54,21 | 0 | 0 | 53,04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 44,6 | 24,43 | 0,7 | 0,3 | - |
| 08.03.2025 | 1,332 | 0 | 61,99 | 0 | 0 | 60,66 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 46 | 23,24 | 0,7 | 0,3 | - |
| 09.03.2025 | 1,333 | 0 | 62,92 | 0 | 0 | 61,56 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 46 | 23,46 | 0,7 | 0,3 | - |
| 10.03.2025 | 1,237 | 0 | 49,83 | 0 | 0 | 48,75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43 | 26,18 | 0,7 | 0,3 | - |
| 11.03.2025 | 1,415 | 0 | 70,37 | 0 | 0 | 68,84 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,2 | 20,7 | 0,7 | 0,3 | - |
| 12.03.2025 | 1,482 | 0 | 72,05 | 0 | 0 | 70,45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 49,1 | 21,14 | 0,7 | 0,3 | - |
| 13.03.2025 | 1,649 | 0 | 88,19 | 0 | 0 | 86,09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 53,4 | 19,72 | 0,7 | 0,3 | - |
| 14.03.2025 | 1,769 | 0 | 96,86 | 0 | 0 | 94,47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 55,2 | 19,32 | 0,7 | 0,3 | - |
| 15.03.2025 | 1,82 | 0 | 99,12 | 0 | 0 | 96,61 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 56,1 | 19,78 | 0,7 | 0,3 | - |
| 16.03.2025 | 1,815 | 0 | 90 | 0 | 0 | 87,73 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 54,4 | 21,02 | 0,7 | 0,3 | - |
| 17.03.2025 | 1,885 | 0 | 110,1 | 0 | 0 | 107,26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 58,8 | 17,69 | 0,7 | 0,3 | - |
| 18.03.2025 | 1,727 | 0 | 87,74 | 0 | 0 | 85,59 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 53,9 | 20,24 | 0,7 | 0,3 | - |
| 19.03.2025 | 1,603 | 0 | 79,31 | 0 | 0 | 77,46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 51,4 | 20,85 | 0,7 | 0,3 | - |
| 20.03.2025 | 1,492 | 0 | 76,17 | 0 | 0 | 74,46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 49,1 | 21,73 | 0,7 | 0,3 | - |
| 21.03.2025 | 1,441 | 0 | 68,95 | 0 | 0 | 67,42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 47,8 | 21,89 | 0,7 | 0,3 | - |
| 22.03.2025 | 1,469 | 0 | 76,75 | 0 | 0 | 75,07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 48,7 | 21,65 | 0,7 | 0,3 | - |
| 23.03.2025 | 1,475 | 0 | 73,23 | 0 | 0 | 71,64 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 48,2 | 21,55 | 0,7 | 0,3 | - |
| Итого: | 43,44 | 0 | 2214,73 | 0 | 0 | 2163,76 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 600,115 | 28532,02 | 6602,9 | 0 | 27837,22 | 6511,62 | 0 |
| 23.03.2025 | 643,555 | 30746,75 | 6602,9 | 0 | 30000,98 | 6511,62 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 7:17:30