

#126422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,463	0	73,81	0	0	72,21	0	0	0	24	0	0	69,6	49	20,62	0,7	0,3	5,5
25.03.2025	1,381	0	73,41	0	0	71,79	0	0	0	24	0	0	69,6	47,9	21,79	0,7	0,3	4,4
26.03.2025	1,372	0	60,71	0	0	59,38	0	0	0	24	0	0	69,4	46,3	23,12	0,7	0,3	6,9
27.03.2025	1,399	0	62,82	0	0	61,45	0	0	0	24	0	0	69,9	47,1	22,73	0,7	0,3	5,7
28.03.2025	1,249	0	49,99	0	0	48,93	0	0	0	24	0	0	69	43,1	25,89	0,7	0,3	8,9
29.03.2025	1,167	0	47,02	0	0	46,02	0	0	0	24	0	0	69,2	42,6	26,57	0,7	0,3	9,9
30.03.2025	1,278	0	52,74	0	0	51,6	0	0	0	24	0	0	69,1	44,2	24,86	0,7	0,3	6,8
31.03.2025	1,371	0	64,16	0	0	62,79	0	0	0	24	0	0	69,6	47,5	22,06	0,7	0,3	5,9
01.04.2025	1,553	0	85,91	0	0	84,04	0	0	0	24	0	0	69,7	51,2	18,52	0,7	0,3	-
02.04.2025	1,317	0	61,29	0	0	59,98	0	0	0	24	0	0	69,5	46,6	22,89	0,7	0,3	-
03.04.2025	1,166	0	46,76	0	0	45,77	0	0	0	24	0	0	69,1	42,6	26,46	0,7	0,3	-
04.04.2025	1,345	0	59,69	0	0	58,39	0	0	0	24	0	0	69,6	45,7	23,88	0,7	0,3	-
05.04.2025	1,717	0	99,11	0	0	96,8	0	0	0	24	0	0	72,6	54,7	17,89	0,7	0,3	-
06.04.2025	1,838	0	102,74	0	0	100,19	0	0	0	24	0	0	75	56,5	18,55	0,7	0,3	-
07.04.2025	1,601	0	76,91	0	0	75,06	0	0	0	24	0	0	73,9	52	21,82	0,7	0,3	-
08.04.2025	1,621	0	86,09	0	0	84,09	0	0	0	24	0	0	71,9	52,6	19,37	0,7	0,3	-
09.04.2025	1,56	0	80,06	0	0	78,22	0	0	0	24	0	0	71,8	51	20,72	0,7	0,3	-
10.04.2025	1,667	0	94,58	0	0	92,35	0	0	0	24	0	0	72,5	54	18,48	0,7	0,3	-
11.04.2025	1,521	0	73,96	0	0	72,33	0	0	0	24	0	0	70,4	48,8	21,57	0,7	0,3	-
12.04.2025	1,377	0	63,77	0	0	62,41	0	0	0	24	0	0	69,4	45,6	23,83	0,7	0,3	-
13.04.2025	1,157	0	43,13	0	0	42,17	0	0	0	24	0	0	69	40,8	28,21	0,7	0,3	-
14.04.2025	1,005	0	34,57	0	0	33,83	0	0	0	24	0	0	68,6	39	29,61	0,7	0,3	-
15.04.2025	0,953	0	33,23	0	0	32,56	0	0	0	24	0	0	68,3	38,9	29,38	0,7	0,3	-
16.04.2025	0,67	0	24,05	0	0	23,57	0	0	0	24	0	0	67,7	39,4	28,33	0,7	0,3	-
17.04.2025	0,343	0	13,42	0	0	13,14	0	0	0	24	0	0	65,5	40	25,48	0,7	0,3	-
18.04.2025	0,314	0	12,78	0	0	12,5	0	0	0	24	0	0	65,2	40,5	24,69	0,7	0,3	-
19.04.2025	0,329	0	12,87	0	0	12,59	0	0	0	24	0	0	65,3	39,7	25,56	0,7	0,3	-
20.04.2025	0,312	0	12,22	0	0	11,96	0	0	0	24	0	0	65,1	39,6	25,52	0,7	0,3	-
21.04.2025	0,322	0	12,75	0	0	12,48	0	0	0	24	0	0	65,3	40,1	25,22	0,7	0,3	-
22.04.2025	0,338	0	13,29	0	0	13,05	0	0	0	24	0	0	65,4	40	25,49	0,7	0,3	-
23.04.2025	0,361	0	13,87	0	0	13,6	0	0	0	24	0	0	65,7	39,7	26	0,7	0,3	-
Итого:	35,067	0	1641,71	0	0	1605,25	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,067																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	643,555	30746,75	6602,9	0	30000,98	6511,62	0
23.04.2025	678,622	32388,46	6602,9	0	31606,23	6511,62	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:21:02