

#163026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Северный пер. 3-9, Калининград
5670
5420
ВКТ-7
00091851
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,5	30,3	1,26	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,399	0	17,99	17,55	0	17,56	17,35	0	0	24	0	0	72,6	49,8	22,79	0,7	0,7	-
03.10.2025	2,656	0	130,5	130,05	0	127,45	128,42	0	0	24	0	0	72,8	52	20,85	0,7	0,7	-
04.10.2025	2,606	0	122,67	122,1	0	119,79	120,66	0	0	24	0	0	72,5	50,8	21,77	0,7	0,7	-
05.10.2025	2,495	0	119,25	118,58	0	116,46	117,19	0	0	23	1	1	73	51,6	21,44	0,7	0,7	-
06.10.2025	2,564	0	122,98	122,73	0	120,1	121,25	0	0	24	0	0	73	51,6	21,36	0,7	0,7	-
07.10.2025	2,565	0	120,56	120,64	0	117,68	119,2	0	0	24	0	0	73,6	51,7	21,82	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,521	0	119,55	119,73	0	116,68	118,29	0	0	24	0	0	73,1	51,5	21,61	0,7	0,7	-
09.10.2025	2,491	0	120,58	120,81	0	117,7	119,33	0	0	24	0	0	73,3	52,1	21,21	0,7	0,7	-
10.10.2025	2,471	0	119,5	119,78	0	116,63	118,34	0	0	24	0	0	73,2	52	21,19	0,7	0,7	-
11.10.2025	2,472	0	120,83	121,14	0	117,95	119,67	0	0	24	0	0	73,2	52,2	20,98	0,7	0,7	-
12.10.2025	2,449	0	120,21	120,54	0	117,33	119,04	0	0	24	0	0	73	52,1	20,9	0,7	0,7	-
13.10.2025	2,475	0	120,19	120,49	0	117,33	119,01	0	0	24	0	0	73	51,9	21,11	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,49	0	118,61	118,93	0	115,75	117,49	0	0	24	0	0	73,2	51,6	21,52	0,7	0,7	-
15.10.2025	2,498	0	118,87	119,14	0	116	117,7	0	0	24	0	0	73,4	51,8	21,56	0,7	0,7	-
16.10.2025	2,485	0	118,72	119,05	0	115,84	117,61	0	0	24	0	0	73,2	51,8	21,44	0,7	0,7	-
17.10.2025	2,476	0	119,16	119,51	0	116,28	118,07	0	0	24	0	0	73,3	52	21,31	0,7	0,7	-
18.10.2025	2,407	0	112,75	112,97	0	109,99	111,59	0	0	23	1	1	73,4	51,5	21,88	0,7	0,7	-
19.10.2025	2,526	0	117,2	117,42	0	114,36	115,98	0	0	24	0	0	73,4	51,3	22,1	0,7	0,7	-
20.10.2025	2,501	0	115,1	115,34	0	112,37	113,92	0	0	24	0	0	73,1	50,8	22,29	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,532	0	116,31	116,55	0	113,52	115,13	0	0	24	0	0	73,3	51	22,3	0,7	0,7	-
22.10.2025	2,503	0	118,97	119,28	0	116,14	117,84	0	0	24	0	0	73,1	51,5	21,58	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,461	0	120,36	120,8	0	117,48	119,36	0	0	24	0	0	72,9	51,9	20,95	0,7	0,7	-
Итого:	53,043	0	2530,86	2533,13	0	2470,39	2502,44	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,043																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	121,643	5695,34	5630,03	0	5562,06	5561,68	0
23.10.2025	174,686	8226,2	8163,16	0	8032,45	8064,12	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 10:00:27