

#166445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Северный пер. 3-9, Калининград

5670

5420

ВКТ-7

00091851

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,479	0	120,85	121,2	0	117,97	119,7	0	0	24	0	0	73,4	52,4	21,03	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,493	0	119,93	120,24	0	117,05	118,78	0	0	24	0	0	73,4	52	21,31	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,501	0	119,48	119,79	0	116,6	118,35	0	0	24	0	0	73,2	51,7	21,46	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,53	0	118,29	118,6	0	115,41	117,16	0	0	24	0	0	73,5	51,6	21,92	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,499	0	118,56	118,88	0	115,72	117,44	0	0	24	0	0	73	51,4	21,59	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,495	0	118,6	118,9	0	115,75	117,46	0	0	24	0	0	72,8	51,3	21,58	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,489	0	118,66	118,98	0	115,84	117,54	0	0	24	0	0	72,7	51,2	21,5	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,496	0	118,21	118,52	0	115,4	117,08	0	0	24	0	0	72,8	51,1	21,64	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,522	0	117,84	118,13	0	115,02	116,69	0	0	24	0	0	72,9	51	21,95	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,513	0	119,32	119,64	0	116,44	118,2	0	0	24	0	0	73,2	51,6	21,58	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,498	0	119,8	120,1	0	116,92	118,66	0	0	24	0	0	73,2	51,8	21,38	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,489	0	118,96	119,25	0	116,13	117,81	0	0	24	0	0	72,8	51,4	21,44	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,487	0	119,85	120,16	0	116,97	118,72	0	0	24	0	0	73	51,8	21,25	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,481	0	119,68	119,99	0	116,8	118,55	0	0	24	0	0	73,1	51,9	21,25	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,532	0	118,57	118,85	0	115,71	117,41	0	0	24	0	0	73,6	51,7	21,9	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,563	0	117,27	117,47	0	114,4	116,03	0	0	24	0	0	73,6	51,2	22,42	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,563	0	116,76	116,98	0	113,89	115,54	0	0	24	0	0	73,5	51	22,53	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,564	0	117,49	117,69	0	114,62	116,25	0	0	24	0	0	73,7	51,3	22,38	0,7	0,7	-
11.11.2025	2,573	0	117,81	118,07	0	114,92	116,59	0	0	24	0	0	74	51,6	22,41	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,528	0	116,44	116,7	0	113,6	115,26	0	0	24	0	0	73,5	51,3	22,27	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,498	0	115,13	115,31	0	112,36	113,91	0	0	24	0	0	73,4	51,2	22,25	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,512	0	119	119,22	0	116,14	117,78	0	0	24	0	0	73,4	51,8	21,63	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,565	0	116,22	116,33	0	113,4	114,89	0	0	24	0	0	73,8	51,1	22,64	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,822	0	114,1	114,03	0	111,08	112,59	0	0	24	0	0	77,8	52,4	25,42	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,685	0	114,98	114,98	0	112,07	113,54	0	0	24	0	0	75,6	51,6	23,98	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,62	0	113,01	113,06	0	110,23	111,67	0	0	24	0	0	74,3	50,5	23,79	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,651	0	113,94	114,02	0	111,11	112,59	0	0	24	0	0	75	51,2	23,87	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,773	0	113,32	113,1	0	110,39	111,66	0	0	24	0	0	76,8	51,7	25,11	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,781	0	113,81	113,67	0	110,91	112,23	0	0	24	0	0	76,7	51,6	25,12	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,803	0	113,02	112,95	0	110,12	111,51	0	0	24	0	0	76,9	51,4	25,45	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,108	0	113,02	112,74	0	109,71	111,28	0	0	24	0	0	82	53,7	28,31	0,7	0,7	-
Итого:	80,113	0	3631,92	3637,55	0	3542,68	3592,87	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,113																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	174,686	8226,2	8163,16	0	8032,45	8064,12	0
23.11.2025	254,799	11858,12	11800,71	0	11575,13	11656,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:55:32