

#190546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Северный пер. 3-9, Калининград
5670
5420
ВКТ-7
00091851
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,133	0	113,21	112,95	0	109,85	111,46	0	0	24	0	0	82,5	54	28,51	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	2,993	0	113,74	113,6	0	110,56	112,14	0	0	24	0	0	80,4	53,3	27,09	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	2,988	0	115,41	115,31	0	112,2	113,81	0	0	24	0	0	79,9	53,3	26,62	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	2,954	0	116,86	116,79	0	113,68	115,28	0	0	24	0	0	79,1	53,1	25,98	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	2,933	0	117,18	117,18	0	114,04	115,73	0	0	24	0	0	78,6	52,9	25,73	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	2,928	0	116,82	116,78	0	113,68	115,33	0	0	24	0	0	78,7	52,9	25,79	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	2,923	0	116,25	116,22	0	113,11	114,77	0	0	24	0	0	78,7	52,9	25,85	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	2,885	0	118,37	118,41	0	115,21	116,91	0	0	24	0	0	77,8	52,8	25,06	0,7	0,7	-
02.12.2025	2,958	0	115,47	115,35	0	112,28	113,86	0	0	24	0	0	79,5	53,1	26,37	0,7	0,7	-
03.12.2025	2,71	0	115,35	115,41	0	112,47	113,97	0	0	24	0	0	75,4	51,3	24,09	0,7	0,7	-
04.12.2025	2,685	0	116,55	116,66	0	113,67	115,22	0	0	24	0	0	75	51,4	23,64	0,7	0,7	-
05.12.2025	2,674	0	118,44	118,64	0	115,56	117,2	0	0	24	0	0	75	51,8	23,15	0,7	0,7	-
06.12.2025	2,612	0	119,13	119,38	0	116,25	117,94	0	0	24	0	0	74,5	52	22,49	0,7	0,7	-
07.12.2025	2,604	0	117,18	117,36	0	114,3	115,92	0	0	24	0	0	74,4	51,6	22,8	0,7	0,7	-
08.12.2025	2,607	0	118,1	118,32	0	115,23	116,88	0	0	24	0	0	74,3	51,7	22,64	0,7	0,7	-
09.12.2025	2,573	0	119,68	119,95	0	116,8	118,51	0	0	24	0	0	74,1	52,1	22,05	0,7	0,7	-
10.12.2025	2,571	0	119,37	119,62	0	116,49	118,18	0	0	24	0	0	74,4	52,4	22,08	0,7	0,7	-
11.12.2025	2,569	0	119,15	119,4	0	116,23	117,9	0	0	24	0	0	74,6	52,4	22,12	0,7	0,7	-
12.12.2025	2,558	0	118,88	119,13	0	116	117,63	0	0	24	0	0	74,5	52,4	22,05	0,7	0,7	-
13.12.2025	2,568	0	116,49	116,69	0	113,65	115,26	0	0	24	0	0	74,1	51,5	22,61	0,7	0,7	-
14.12.2025	2,576	0	117,69	117,87	0	114,81	116,43	0	0	24	0	0	74,2	51,7	22,45	0,7	0,7	-
15.12.2025	2,488	0	113,11	113,29	0	110,44	111,94	0	0	24	0	0	72,7	50,1	22,55	0,7	0,7	-
16.12.2025	2,605	0	113,39	113,48	0	110,67	112,05	0	0	24	0	0	74,2	50,6	23,56	0,7	0,7	-
17.12.2025	2,782	0	113,28	113,23	0	110,38	111,79	0	0	24	0	0	77,1	51,9	25,22	0,7	0,7	-
18.12.2025	2,804	0	113,72	113,67	0	110,76	112,23	0	0	24	0	0	77,2	51,9	25,3	0,7	0,7	-
19.12.2025	2,66	0	115,21	115,29	0	112,36	113,85	0	0	24	0	0	74,8	51,2	23,69	0,7	0,7	-
20.12.2025	2,603	0	116,31	116,43	0	113,44	114,99	0	0	24	0	0	74,1	51,1	22,97	0,7	0,7	-
21.12.2025	2,591	0	116,82	116,93	0	113,94	115,49	0	0	24	0	0	74,1	51,3	22,77	0,7	0,7	-
22.12.2025	2,618	0	116,57	116,68	0	113,69	115,24	0	0	24	0	0	74,4	51,3	23,06	0,7	0,7	-
23.12.2025	2,892	0	114,26	114,11	0	111,21	112,67	0	0	24	0	0	78,5	52,4	26,01	0,7	0,7	-
Итого:	82,045	0	3491,99	3494,13	0	3402,96	3450,58	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,045																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	254,799	11858,12	11800,71	0	11575,13	11656,99	0
23.12.2025	336,844	15350,11	15294,84	0	14978,09	15107,57	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 15:01:02