

#207659#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Партизанский пер. 2-8, Калининград
5670
6981
ВКТ-7
00261228
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,958	0,058	138,61	135,17	134,05	133,01	1,04	24	0	0	87,5	58,5	29,02	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,95	0,055	142,67	139,22	138,03	137,03	1	24	0	0	86,9	58,8	28,13	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,737	0,061	143,74	140,46	139,36	138,28	1,08	24	0	0	84	57,7	26,31	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,72	0,059	144,58	141,3	140,17	139,11	1,06	24	0	0	84,1	58	26,05	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,684	0,057	140,94	137,74	136,67	135,62	1,05	24	0	0	84,1	57,6	26,47	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,009	0,059	139,7	136,19	135,06	134,03	1,03	24	0	0	88,4	59,3	29,14	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,058	0,053	137,35	133,82	132,66	131,69	0,97	24	0	0	89,2	59,2	30,07	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,14	0,057	136,44	132,86	131,7	130,7	1	24	0	0	90,2	59,3	30,9	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,212	0,057	134,12	130,49	129,42	128,38	1,04	24	0	0	91	59	31,99	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,376	0,059	135,68	131,91	130,78	129,72	1,06	24	0	0	92,7	59,9	32,87	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,409	0,065	140,29	136,45	135,21	134,11	1,1	24	0	0	92,8	60,7	32,03	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,373	0,062	139,99	136,15	134,91	133,81	1,1	24	0	0	92,7	60,9	31,82	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,189	0,062	143,86	140,17	138,85	137,77	1,08	24	0	0	90,3	60,7	29,6	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,916	0,069	146,48	142,99	141,79	140,64	1,15	24	0	0	86,5	59,4	27,06	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,744	0,056	145,07	141,78	140,57	139,56	1,01	24	0	0	84,6	58,4	26,18	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,799	0,056	143,04	139,7	138,51	137,48	1,03	24	0	0	85,8	58,8	26,93	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,037	0,062	139,54	136,02	134,84	133,76	1,08	24	0	0	89,1	59,7	29,39	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,015	0,058	140,58	137,07	135,88	134,84	1,04	24	0	0	88,6	59,6	29,03	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,729	0,057	145,26	141,98	140,77	139,74	1,03	24	0	0	84,2	58,2	25,99	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,494	0,061	146,01	142,88	141,85	140,72	1,13	24	0	0	81	56,9	24,13	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,54	0,056	144	140,9	139,77	138,74	1,03	24	0	0	82,2	57,3	24,87	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,819	0,058	142,47	139,1	137,92	136,87	1,05	24	0	0	86,2	59	27,19	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,12	0,063	141,33	137,7	136,45	135,35	1,1	24	0	0	90,3	60,7	29,63	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,281	0,061	140,88	137,1	135,77	134,73	1,04	24	0	0	92,6	61,6	30,97	0,6	0,4	-17,4
17.02.2026	4,198	0,065	140,93	137,21	135,98	134,86	1,12	24	0	0	91,2	60,9	30,3	0,6	0,4	-11,6
Итого:	99,507	0	3533,56	3446,36	3416,97	3390,55	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,507															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1478,652	70263,23	68654,74	68526,95	67729,64
17.02.2026	1578,159	73796,79	72101,1	71943,92	71120,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 7:36:42