

#283127#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 6981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261228
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,913	0,062	143,86	140,42	139,23	138,16	1,07	24	0	0	86,8	59,2	27,59	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,665	0,057	144,7	141,47	140,35	139,3	1,05	24	0	0	83,4	57,7	25,63	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,647	0,058	146,67	143,44	142,33	141,27	1,06	24	0	0	83	57,9	25,16	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,589	0,058	145,11	141,93	140,81	139,77	1,04	24	0	0	82,5	57,5	25,01	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,299	0,064	146,99	144,07	143,05	141,91	1,14	24	0	0	78,6	56	22,57	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,231	0,065	146,6	143,72	142,76	141,63	1,13	24	0	0	77,6	55,5	22,15	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,193	0,054	145,38	142,56	141,53	140,55	0,98	24	0	0	77,3	55,2	22,15	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,299	0,058	145,05	142,13	141,07	140,03	1,04	24	0	0	78,9	55,9	22,95	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,199	0,057	145,01	142,17	141,2	140,18	1,02	24	0	0	77,3	55,1	22,22	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,005	0,055	147,44	144,77	143,84	142,85	0,99	24	0	0	74,3	53,8	20,49	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,986	0,059	149,75	147,09	146,08	145,04	1,04	24	0	0	74,3	54,3	20,02	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,955	0,055	147,66	145,03	144,06	143,1	0,96	24	0	0	74	53,9	20,11	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,989	0,051	146,78	144,15	143,19	142,23	0,96	24	0	0	74,1	53,6	20,49	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,998	0,056	149,55	146,88	145,92	144,9	1,02	24	0	0	74	53,9	20,15	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,972	0,052	144,97	142,37	141,39	140,45	0,94	24	0	0	74,1	53,5	20,64	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,977	0,054	143,99	141,41	140,49	139,53	0,96	24	0	0	73,9	53,1	20,8	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,997	0,053	144,31	141,7	140,74	139,79	0,95	24	0	0	74,4	53,5	20,89	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,983	0,056	146,58	143,98	143,02	142,02	1	24	0	0	74,2	53,7	20,46	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,966	0,051	148,2	145,6	144,56	143,61	0,95	24	0	0	74,1	54	20,12	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,956	0,054	151,08	148,48	147,38	146,42	0,96	24	0	0	74	54,4	19,67	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,947	0,059	153,83	151,15	150,09	149,02	1,07	24	0	0	74	54,8	19,22	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,932	0,058	154,58	151,93	150,82	149,77	1,05	24	0	0	74,1	55,1	19	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,945	0,054	153,2	150,55	149,41	148,42	0,99	24	0	0	74,5	55,2	19,3	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,921	0,057	152,52	149,92	148,8	147,78	1,02	24	0	0	74,1	54,8	19,23	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,868	0,054	155,05	152,42	151,26	150,26	1	24	0	0	73,9	55,4	18,55	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,908	0,058	153,43	150,79	149,72	148,63	1,09	24	0	0	73,9	54,9	18,99	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,965	0,065	151,17	148,5	147,52	146,36	1,16	24	0	0	74,2	54,6	19,64	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,781	0,057	146,98	144,44	143,59	142,52	1,07	24	0	0	72,2	53,2	18,96	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,946	0,055	148,41	145,81	144,89	143,87	1,02	24	0	0	73,1	53,1	19,95	0,6	0,4	-
Итого:	90,032	0	4298,85	4218,88	4189,1	4159,37	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,032															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1578,159	73796,79	72101,1	71943,92	71120,19
18.03.2026	1668,191	78095,64	76319,98	76133,02	75279,56

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:29:23