

#151783#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: \_ООО БалтДомСервис

Адрес: \_Партизанский,2-8

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00261228

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА5А3

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mr<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qr<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 24.09.2025 | 15,97    | 15,81    | 0,16     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 25.09.2025 | 15,13    | 15,01    | 0,12     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 26.09.2025 | 14,91    | 14,84    | 0,07     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 27.09.2025 | 14,62    | 14,58    | 0,04     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 28.09.2025 | 14,88    | 14,85    | 0,03     | 0,01     | 0,01    | 0        | 0       | 0,01    | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 29.09.2025 | 14,28    | 14,21    | 0,07     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 30.09.2025 | 13,79    | 13,73    | 0,06     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 01.10.2025 | 13,81    | 13,75    | 0,06     | 0        | 0       | 0        | 0       | 0       | 6            | 4            | 0          | 0          | 24       | 0        | *  |
| 02.10.2025 | 72,46    | 58,03    | 14,43    | 27,91    | 27,27   | 25,82    | 25,42   | 1,85    | 6            | 4            | 0,502      | 0,106      | 24       | 0        | *  |
| 03.10.2025 | 72,64    | 57,92    | 14,72    | 159,92   | 156,17  | 156,06   | 153,63  | 2,54    | 6            | 4            | 2,452      | 0,143      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2025 | 72,31    | 54,38    | 17,93    | 149,02   | 145,51  | 144,32   | 142,3   | 3,21    | 6            | 4            | 2,789      | 0,176      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2025 | 72,77    | 56,73    | 16,04    | 146,67   | 143,25  | 142,12   | 139,99  | 3,26    | 6            | 4            | 2,488      | 0,184      | 23       | 1        | *  |
| 06.10.2025 | 72,79    | 56,45    | 16,34    | 154,11   | 150,51  | 148,9    | 146,69  | 3,82    | 6            | 4            | 2,683      | 0,214      | 24       | 0        |    |
| 07.10.2025 | 73,3     | 56,02    | 17,28    | 151,42   | 147,82  | 146,35   | 144,19  | 3,63    | 6            | 4            | 2,766      | 0,199      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2025 | 72,87    | 54,75    | 18,12    | 150,19   | 146,62  | 145,05   | 143,06  | 3,56    | 6            | 4            | 2,856      | 0,195      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2025 | 73,07    | 54,87    | 18,2     | 151,48   | 147,88  | 146,33   | 144,26  | 3,62    | 6            | 4            | 2,894      | 0,198      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2025 | 72,93    | 54,65    | 18,28    | 150,11   | 146,53  | 145      | 143,01  | 3,52    | 6            | 4            | 2,876      | 0,194      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2025 | 72,89    | 54,8     | 18,09    | 151,76   | 148,16  | 146,68   | 144,56  | 3,6     | 6            | 4            | 2,884      | 0,196      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2025 | 72,69    | 54,56    | 18,13    | 150,92   | 147,36  | 146,02   | 144     | 3,36    | 6            | 4            | 2,862      | 0,187      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2025 | 72,79    | 54,34    | 18,45    | 150,88   | 147,32  | 146,08   | 144,08  | 3,24    | 6            | 4            | 2,895      | 0,178      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2025 | 72,93    | 54       | 18,93    | 148,96   | 145,42  | 144,28   | 142,36  | 3,06    | 6            | 4            | 2,921      | 0,166      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2025 | 73,1     | 54,35    | 18,75    | 149,26   | 145,67  | 144,63   | 142,7   | 2,97    | 6            | 4            | 2,896      | 0,163      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2025 | 72,97    | 54,47    | 18,5     | 149,11   | 145,52  | 144,77   | 142,83  | 2,69    | 6            | 4            | 2,845      | 0,147      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2025 | 73       | 54,46    | 18,54    | 149,68   | 146,1   | 145,52   | 143,56  | 2,54    | 6            | 4            | 2,851      | 0,133      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2025 | 73,16    | 54,14    | 19,02    | 141,67   | 138,25  | 137,85   | 136,01  | 2,24    | 6            | 4            | 2,755      | 0,119      | 23       | 1        | *  |
| 19.10.2025 | 73,12    | 53,95    | 19,17    | 147,28   | 143,75  | 143,54   | 141,62  | 2,13    | 6            | 4            | 2,874      | 0,113      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2025 | 72,88    | 53,37    | 19,51    | 144,68   | 141,26  | 141,17   | 139,26  | 2       | 6            | 4            | 2,869      | 0,106      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2025 | 73,08    | 53,67    | 19,41    | 146,22   | 142,71  | 142,79   | 140,89  | 1,82    | 6            | 4            | 2,869      | 0,098      | 24       | 0        |    |
| 22.10.2025 | 72,86    | 54,07    | 18,79    | 149,47   | 145,93  | 146,2    | 144,22  | 1,71    | 6            | 4            | 2,839      | 0,091      | 24       | 0        |    |
| 23.10.2025 | 72,64    | 54,39    | 18,25    | 151,28   | 147,72  | 148,15   | 146,08  | 1,64    | 6            | 4            | 2,789      | 0,088      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 3172     | 3096,74 | 3077,6   | 3034,72 | 62,02   |              |              | 59,455     | 3,394      | 718      | 2        |    |
| Средние:   | 57,35    | 44,17    | 13,18    |          |         |          |         |         | 6            | 4            |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т  | V2<br>м3 | M2<br>т  | Mr<br>т | Qo<br>Гкал | Qr<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 23/09/2524:00 | 53720,69 | 52415,78 | 52479,57 | 51784,17 | 631,61  | 1121,647   | 33,928     | 19337    | 497      |
| 23/10/2524:00 | 56892,7  | 55512,52 | 55557,2  | 54818,89 | 693,63  | 1181,102   | 37,322     | 20055    | 499      |
| Итого:        | 3172,01  | 3096,74  | 3077,63  | 3034,72  | 62,02   | 59,455     | 3,394      | 718      | 2        |

Период нормальной работы 718ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 20,860ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

