

#166446#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Партизанский пер. 2-8, Калининград

5670

6981

ВКТ-7

00261228

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,818	0,094	151,79	148,64	148,19	146,48	1,71	24	0	0	73,2	54,8	18,34	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,815	0,082	150,61	147,54	147,01	145,48	1,53	24	0	0	73,1	54,5	18,57	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,821	0,076	150,09	147,02	146,49	145,04	1,45	24	0	0	73	54,3	18,7	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,851	0,074	148,61	145,55	145,01	143,63	1,38	24	0	0	73,2	54,1	19,12	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,82	0,084	149,01	145,87	145,48	143,95	1,53	24	0	0	72,7	54	18,78	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,833	0,082	149,09	146,03	145,57	144,11	1,46	24	0	0	72,6	53,7	18,89	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,848	0,076	149,13	146,13	145,63	144,21	1,42	24	0	0	72,4	53,4	19	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,843	0,076	148,55	145,57	145,06	143,65	1,41	24	0	0	72,5	53,4	19,06	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,874	0,078	148,2	145,22	144,7	143,3	1,4	24	0	0	72,7	53,4	19,29	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,846	0,071	150,02	147,1	146,42	145,18	1,24	24	0	0	72,9	54	18,96	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,83	0,068	150,62	147,77	147,02	145,77	1,25	24	0	0	73	54,2	18,76	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,825	0,067	149,67	146,84	146,12	144,91	1,21	24	0	0	72,6	53,7	18,87	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,824	0,069	150,8	147,95	147,2	145,97	1,23	24	0	0	72,8	54,1	18,68	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,824	0,072	150,73	147,88	147,13	145,85	1,28	24	0	0	72,9	54,2	18,69	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,885	0,071	149,45	146,55	145,88	144,57	1,31	24	0	0	73,3	54	19,28	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,922	0,069	147,8	144,9	144,23	142,98	1,25	24	0	0	73,4	53,6	19,76	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,926	0,069	147,23	144,34	143,66	142,42	1,24	24	0	0	73,3	53,4	19,88	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,925	0,069	148,14	145,23	144,55	143,31	1,24	24	0	0	73,4	53,7	19,74	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,937	0,073	148,66	145,72	145,07	143,76	1,31	24	0	0	73,8	54,1	19,72	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,876	0,07	146,95	144,12	143,41	142,2	1,21	24	0	0	73,3	53,7	19,58	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,847	0,072	145,33	142,47	141,84	140,55	1,29	24	0	0	73,2	53,7	19,55	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,867	0,075	150,18	147,26	146,59	145,25	1,34	24	0	0	73,1	54,1	19,03	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,934	0,073	146,67	143,76	143,15	141,84	1,31	24	0	0	73,5	53,6	19,98	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,205	0,072	144,09	140,99	140,3	138,99	1,31	24	0	0	77,5	55,2	22,3	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,046	0,071	145,16	142,17	141,53	140,19	1,34	24	0	0	75,3	54,4	20,98	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,977	0,061	142,37	139,73	138,88	137,83	1,05	24	0	0	74,1	53,1	20,99	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,902	-0,004	142,59	141,39	139,06	139,46	-0,4	24	0	0	74,8	53,8	20,99	0,6	0,4	-
20.11.2025	3,111	0,041	142,43	140,03	138,76	138,11	0,65	24	0	0	76,6	54,5	22,12	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,14	0,063	143,21	140,32	139,55	138,39	1,16	24	0	0	76,4	54,4	22,01	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,185	0,071	142,33	139,3	138,61	137,38	1,23	24	0	0	76,7	54,2	22,45	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,54	0,07	142,35	139,07	138,22	136,95	1,27	24	0	0	81,8	56,7	25,05	0,6	0,4	-
Итого:	90,897	0	4571,86	4482,46	4460,32	4421,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,897															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1181,102	56892,7	55557,2	55512,52	54818,89
23.11.2025	1271,999	61464,56	60039,66	59972,84	59240,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:20:14