

#190547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Партизанский пер. 2-8, Калининград

5670

6981

ВКТ-7

00261228

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,556	0,067	142,62	139,39	138,43	137,24	1,19	24	0	0	82,3	57,1	25,15	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	3,4	0,068	143,29	140,15	139,26	138,07	1,19	24	0	0	80,1	56,3	23,88	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	3,39	0,067	145,56	142,44	141,49	140,33	1,16	24	0	0	79,7	56,2	23,44	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	3,354	0,066	147,35	144,26	143,35	142,14	1,21	24	0	0	78,9	56	22,88	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	3,326	0,068	147,79	144,73	143,83	142,57	1,26	24	0	0	78,3	55,7	22,6	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	3,336	0,071	147,32	144,27	143,36	142,12	1,24	24	0	0	78,5	55,8	22,74	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	3,328	0,067	146,66	143,62	142,7	141,51	1,19	24	0	0	78,5	55,7	22,81	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	3,279	0,073	149,42	146,39	145,51	144,25	1,26	24	0	0	77,6	55,6	22,02	0,6	0,4	-
02.12.2025	3,369	0,067	145,78	142,7	141,8	140,6	1,2	24	0	0	79,2	56	23,23	0,6	0,4	-
03.12.2025	3,073	0,067	145,53	142,68	141,93	140,76	1,17	24	0	0	75,2	54	21,17	0,6	0,4	-
04.12.2025	3,039	0,061	146,92	144,11	143,31	142,19	1,12	24	0	0	74,8	54	20,75	0,6	0,4	-
05.12.2025	3,025	0,061	149,18	146,39	145,51	144,4	1,11	24	0	0	74,7	54,4	20,34	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,969	0,065	149,99	147,25	146,37	145,23	1,14	24	0	0	74,3	54,4	19,83	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,96	0,055	147,58	144,88	143,98	142,96	1,02	24	0	0	74,2	54	20,16	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,975	0,057	148,73	146,01	145,13	144,08	1,05	24	0	0	74,1	54,1	20,06	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,929	0,064	150,73	148,04	147,11	145,97	1,14	24	0	0	73,9	54,4	19,47	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,941	0,069	150,37	147,69	146,76	145,54	1,22	24	0	0	74,2	54,7	19,56	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,938	0,058	150,13	147,43	146,45	145,38	1,07	24	0	0	74,3	54,7	19,61	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,927	0,059	149,8	147,1	146,15	145,07	1,08	24	0	0	74,2	54,6	19,6	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,931	0,058	146,8	144,14	143,26	142,21	1,05	24	0	0	73,9	53,8	20,05	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,935	0,053	148,28	145,6	144,68	143,68	1	24	0	0	73,9	54,1	19,86	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,816	0,056	142,52	139,96	139,2	138,14	1,06	24	0	0	72,4	52,6	19,81	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,959	0,067	142,8	140,14	139,38	138,22	1,16	24	0	0	74	53,2	20,77	0,6	0,4	-
17.12.2025	3,145	0,058	142,67	139,85	138,95	137,93	1,02	24	0	0	76,9	54,7	22,18	0,6	0,4	-
18.12.2025	3,166	0,057	143,32	140,49	139,58	138,53	1,05	24	0	0	77	54,7	22,24	0,6	0,4	-
19.12.2025	3,01	0,058	145,14	142,44	141,57	140,52	1,05	24	0	0	74,6	53,7	20,84	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,948	0,055	146,55	143,87	142,95	141,95	1	24	0	0	73,8	53,6	20,22	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,935	0,055	147,2	144,51	143,6	142,59	1,01	24	0	0	73,9	53,8	20,05	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,969	0,055	146,91	144,2	143,31	142,28	1,03	24	0	0	74,1	53,8	20,29	0,6	0,4	-
23.12.2025	3,269	0,055	144	141,13	140,15	139,15	1	24	0	0	78,2	55,4	22,88	0,6	0,4	-
Итого:	93,197	0	4400,94	4315,86	4289,06	4255,61	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,197															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1271,999	61464,56	60039,66	59972,84	59240,6
23.12.2025	1365,196	65865,5	64355,52	64261,9	63496,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:49:42