

#194129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Партизанский пер. 2-8, Калининград

5670

6981

ВКТ-7

00261228

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,722	0,041	140,94	137,97	136,55	135,83	0,72	24	0	0	84,9	58,1	26,87	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,564	0,056	140,97	137,87	136,83	135,81	1,02	24	0	0	82,3	56,7	25,57	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	3,091	0,056	146,66	143,94	142,97	141,96	1,01	24	0	0	75,2	54	21,22	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,977	0,053	145,55	142,93	142	141,01	0,99	24	0	0	74	53,4	20,56	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,985	0,056	143,67	141,04	140,17	139,12	1,05	24	0	0	74,1	53,2	20,87	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	3,067	0,058	143,18	140,47	139,61	138,55	1,06	24	0	0	75,3	53,7	21,54	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,405	0,058	142,96	139,98	138,94	137,88	1,06	24	0	0	80,2	56,2	24,02	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,59	0,062	142,37	139,22	138,17	137,07	1,1	24	0	0	82,8	57,4	25,45	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,532	0,058	142,44	139,36	138,27	137,23	1,04	24	0	0	82,1	57,1	25,06	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,308	0,057	144,24	141,36	140,28	139,25	1,03	24	0	0	79,2	56	23,14	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,353	0,052	142,18	139,27	138,21	137,23	0,98	24	0	0	79,7	55,9	23,81	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,499	0,058	141,2	138,15	137,1	136,08	1,02	24	0	0	81,6	56,5	25,05	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,582	0,056	142,65	139,52	138,42	137,42	1	24	0	0	82,5	57	25,43	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,716	0,055	142,7	139,45	138,3	137,29	1,01	24	0	0	84,5	58,1	26,39	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,866	0,057	141,34	137,98	136,78	135,78	1	24	0	0	86,6	58,8	27,78	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,992	0,053	139,98	136,52	135,34	134,35	0,99	24	0	0	88,1	59,1	28,98	0,6	0,4	-11
09.01.2026	4,001	0,057	140,97	137,5	136,3	135,29	1,01	24	0	0	88	59,2	28,85	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,774	0,058	142,87	139,59	138,44	137,39	1,05	24	0	0	84,8	58	26,78	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,726	0,059	143,46	140,21	139,11	138,05	1,06	24	0	0	84	57,7	26,27	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,791	0,054	142,8	139,5	138,35	137,33	1,02	24	0	0	85	58,1	26,89	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,921	0,056	140,91	137,51	136,34	135,31	1,03	24	0	0	87,1	58,8	28,25	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,845	0,059	140,04	136,73	135,62	134,58	1,04	24	0	0	85,9	58,1	27,82	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,488	0,058	142,25	139,24	138,22	137,18	1,04	24	0	0	80,8	56	24,78	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,675	0,054	141,02	137,86	136,77	135,78	0,99	24	0	0	83,4	56,9	26,41	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,901	0,059	141,37	137,98	136,85	135,81	1,04	24	0	0	86,4	58,4	27,99	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,972	0,058	139,47	136,03	134,87	133,87	1	24	0	0	87,7	58,8	28,95	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,046	0,059	139,36	135,85	134,69	133,66	1,03	24	0	0	88,8	59,3	29,5	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,98	0,057	140,55	137,11	135,93	134,91	1,02	24	0	0	87,7	58,9	28,77	0,6	0,4	-
21.01.2026	4,048	0,062	141,41	137,88	136,69	135,62	1,07	24	0	0	88,8	59,7	29,08	0,6	0,4	-
22.01.2026	4,007	0,058	137,28	133,79	132,68	131,63	1,05	24	0	0	88,5	58,9	29,66	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,032	0,063	140,94	137,41	136,25	135,16	1,09	24	0	0	88,3	59,3	29,05	0,6	0,4	-
Итого:	113,456	0	4397,73	4299,22	4265,05	4233,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,456															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1365,196	65865,5	64355,52	64261,9	63496,21
23.01.2026	1478,652	70263,23	68654,74	68526,95	67729,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:21:17