

#283123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ  
Каштановая Аллея 156, Калининград  
4851  
8180  
ТВ7 (АСЦП)  
18058607  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	18,275	0	211,025	0	0	204,934	0	0	24	0	81,5	60,3	0,52	0,06	-
22.02.2026	19,015	0	224,835	0	0	218,835	0	0	24	0	78	57,4	0,51	0,04	-
23.02.2026	16,62	0	217,32	0	0	211,682	0	0	24	0	76,8	58,1	0,53	0,05	-
24.02.2026	16,021	0	209,28	0	0	203,995	0	0	24	0	75,6	56,9	0,52	0,01	-
25.02.2026	17,135	0	213,675	0	0	207,976	0	0	24	0	77,9	58,4	0,52	0,01	-
26.02.2026	16,51	0	212,25	0	0	206,74	0	0	24	0	76,7	57,8	0,52	0,01	-
27.02.2026	14,988	0	211,745	0	0	206,768	0	0	24	0	72,7	55,5	0,52	0	-
28.02.2026	14,364	0	209,335	0	0	204,557	0	0	24	0	71,5	54,9	0,52	0,01	-
01.03.2026	14,094	0	201,59	0	0	196,998	0	0	24	0	71,4	54,4	0,5	0,01	-
02.03.2026	15,073	0	213,985	0	0	208,92	0	0	24	0	73	55,9	0,52	0,02	-
03.03.2026	14,566	0	214,39	0	0	209,446	0	0	24	0	71,9	55,4	0,52	0,01	-
04.03.2026	14,462	0	205,29	0	0	200,592	0	0	24	0	71,5	54,4	0,51	0	-
05.03.2026	15,113	0	211,295	0	0	206,251	0	0	24	0	73,2	55,9	0,52	0	-
06.03.2026	14,988	0	210,68	0	0	205,66	0	0	24	0	73,2	55,9	0,52	0	-
07.03.2026	14,3	0	208,23	0	0	203,477	0	0	24	0	71,5	54,8	0,51	0	-
08.03.2026	14,256	0	215,17	0	0	210,238	0	0	24	0	71,6	55,5	0,52	0	-
09.03.2026	14,109	0	217,5	0	0	212,533	0	0	24	0	71,5	55,7	0,52	0	-
10.03.2026	14,006	0	216,435	0	0	211,476	0	0	24	0	71,6	55,9	0,52	0,01	-
11.03.2026	13,913	0	217,545	0	0	212,563	0	0	24	0	71,6	56,1	0,52	0,01	-
12.03.2026	13,77	0	216,69	0	0	211,736	0	0	24	0	71,5	56,1	0,52	0,01	-
13.03.2026	13,816	0	218,14	0	0	213,161	0	0	24	0	71,5	56,1	0,52	0,01	-
14.03.2026	13,64	0	223,86	0	0	218,731	0	0	24	0	71,6	56,8	0,52	0,01	-
15.03.2026	13,538	0	220,645	0	0	215,596	0	0	24	0	71,5	56,7	0,53	0,01	-
16.03.2026	13,687	0	214,47	0	0	209,59	0	0	24	0	71,4	55,9	0,52	0,01	-
17.03.2026	13,773	0	213,91	0	0	209,036	0	0	24	0	71,4	55,8	0,52	0,01	-
18.03.2026	14,085	0	209,33	0	0	204,487	0	0	24	0	72	55,7	0,51	0	-
19.03.2026	13,836	0	205,45	0	0	200,732	0	0	24	0	71,6	55,3	0,51	0	-
20.03.2026	14,034	0	214,935	0	0	210,018	0	0	24	0	71,5	55,7	0,52	0	-
Итого:	415,987	0	5979,005	0	0	5836,728	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,357														

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	1545,872	19263,065	0	0	18682,485	0	0	1921	38
20.03.2026	1961,859	25242,07	0	0	24519,213	0	0	2593	38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 8:18:06