

#166443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (ASCII)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	13,113	0	164,645	0	0	160,915	0	0	24	0	71,1	51,6	0,53	0,38	-
22.10.2025	13,167	0	169,245	0	0	165,4	0	0	24	0	71,3	52,3	0,53	0,38	-
23.10.2025	13,032	0	171,63	0	0	167,718	0	0	24	0	71,3	52,8	0,53	0,38	-
24.10.2025	12,822	0	169,055	0	0	165,219	0	0	24	0	71,1	52,6	0,53	0,38	-
25.10.2025	12,815	0	167,255	0	0	163,461	0	0	24	0	71,2	52,5	0,53	0,38	-
26.10.2025	12,781	0	165,89	0	0	162,128	0	0	24	0	71,1	52,3	0,53	0,38	-
27.10.2025	12,9	0	164,36	0	0	160,634	0	0	24	0	71,1	51,9	0,53	0,38	-
28.10.2025	13,01	0	166,325	0	0	162,554	0	0	24	0	71,2	52,1	0,53	0,38	-
29.10.2025	13,076	0	166,88	0	0	163,085	0	0	24	0	71,3	52,1	0,53	0,38	-
30.10.2025	13,057	0	167,75	0	0	163,937	0	0	24	0	71,2	52,2	0,53	0,38	-
31.10.2025	13,155	0	166,435	0	0	162,669	0	0	24	0	71,1	51,8	0,53	0,38	-
01.11.2025	13,046	0	164,485	0	0	160,761	0	0	24	0	71	51,6	0,53	0,38	-
02.11.2025	13,058	0	168,855	0	0	165,008	0	0	24	0	71,3	52,4	0,53	0,38	-
03.11.2025	12,926	0	169,84	0	0	165,983	0	0	24	0	71,2	52,7	0,53	0,38	-
04.11.2025	12,849	0	166,835	0	0	163,059	0	0	24	0	71,1	52,3	0,53	0,38	-
05.11.2025	12,918	0	169,51	0	0	165,662	0	0	24	0	71,2	52,6	0,53	0,38	-
06.11.2025	12,811	0	168,525	0	0	164,707	0	0	24	0	71,1	52,6	0,53	0,38	-
07.11.2025	12,863	0	165,715	0	0	161,961	0	0	24	0	71,1	52,1	0,53	0,38	-
08.11.2025	12,698	0	160,035	0	0	156,443	0	0	24	0	70,7	51,3	0,53	0,38	-
09.11.2025	12,739	0	158,765	0	0	155,209	0	0	24	0	70,6	51	0,53	0,38	-
10.11.2025	13,098	0	161,655	0	0	157,994	0	0	24	0	71,2	51,4	0,53	0,38	-
11.11.2025	13,201	0	166,69	0	0	162,902	0	0	24	0	71,2	51,9	0,53	0,38	-
12.11.2025	13,086	0	164,72	0	0	160,995	0	0	24	0	71,1	51,7	0,53	0,38	-
13.11.2025	13,115	0	168,155	0	0	164,356	0	0	24	0	71	52	0,53	0,38	-
14.11.2025	13,095	0	169,155	0	0	165,324	0	0	24	0	71,1	52,2	0,53	0,38	-
15.11.2025	13,141	0	161,005	0	0	157,321	0	0	24	0	71,5	51,6	0,53	0,38	-
16.11.2025	14,586	0	158,085	0	0	154,078	0	0	24	0	75,7	53,1	0,53	0,38	-
17.11.2025	14,239	0	161,69	0	0	157,742	0	0	24	0	74	52,5	0,53	0,38	-
18.11.2025	14,13	0	159,835	0	0	156,034	0	0	24	0	73,1	51,4	0,53	0,38	-
19.11.2025	14,45	0	163,57	0	0	159,629	0	0	24	0	73,6	52	0,53	0,38	-
Итого:	394,977	0	4966,595	0	0	4852,888	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,339														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	11198,523	238989,885	0	0	233158,623	0	0	32689	154
19.11.2025	11593,501	243956,48	0	0	238011,51	0	0	33409	154

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 14:53:54