

#194125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (АСЦП)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	13,431	0	156,705	0	0	153,137	0	0	24	0	71,3	50,4	0,5	0,37	5,6
22.12.2025	13,538	0	155,385	0	0	151,818	0	0	24	0	71,6	50,3	0,49	0,37	5,6
23.12.2025	15,614	0	154,595	0	0	150,504	0	0	24	0	77,5	52,8	0,49	0,37	3,7
24.12.2025	18,212	0	161,435	0	0	156,504	0	0	24	0	84,2	56,4	0,51	0,37	0
25.12.2025	17,524	0	165,695	0	0	160,949	0	0	24	0	81,2	55,3	0,51	0,38	-6,3
26.12.2025	14,835	0	170,475	0	0	166,412	0	0	24	0	73,1	51,9	0,52	0,37	-5,6
27.12.2025	14,167	0	167,155	0	0	163,373	0	0	24	0	71,1	50,4	0,52	0,37	4,4
28.12.2025	14,346	0	161,42	0	0	157,751	0	0	24	0	71,3	49,6	0,51	0,37	5,4
29.12.2025	15,16	0	164,155	0	0	160,127	0	0	24	0	74,4	51,8	0,51	0,37	3,8
30.12.2025	16,753	0	162,24	0	0	157,832	0	0	24	0	78,8	53,5	0,51	0,37	2,5
31.12.2025	17,461	0	160,37	0	0	155,712	0	0	24	0	81,8	55,1	0,5	0,37	-1,1
01.01.2026	17,498	0	165,41	0	0	160,681	0	0	24	0	81,1	55,1	0,51	0,37	-4,2
02.01.2026	16,717	0	172,72	0	0	168,106	0	0	24	0	78,1	54,4	0,53	0,37	-5,2
03.01.2026	16,234	0	165,035	0	0	160,575	0	0	24	0	78,6	54,5	0,53	0,38	1,2
04.01.2026	17,537	0	165,835	0	0	161,128	0	0	23	1	80,8	54,8	0,52	0,38	-0,6
05.01.2026	17,917	0	165,165	0	0	160,408	0	0	24	0	81,4	54,8	0,51	0,38	-4
06.01.2026	18,44	0	164,415	0	0	159,432	0	0	24	0	83,8	56,2	0,51	0,38	-3
07.01.2026	18,919	0	159,615	0	0	154,632	0	0	24	0	85,2	56,1	0,5	0,38	-5,5
08.01.2026	19,463	0	155,66	0	0	150,637	0	0	24	0	86,8	56	0,5	0,38	-7,8
09.01.2026	19,646	0	157,285	0	0	152,26	0	0	24	0	86,3	55,6	0,5	0,37	-11
10.01.2026	19,039	0	164,25	0	0	159,263	0	0	24	0	83,8	55,3	0,51	0,37	-9,6
11.01.2026	18,558	0	164,03	0	0	159,151	0	0	24	0	83	55,2	0,51	0,38	-5,2
12.01.2026	18,91	0	161,48	0	0	156,532	0	0	24	0	84,3	55,5	0,51	0,38	-5,2
13.01.2026	19,356	0	159,08	0	0	154,057	0	0	24	0	85,8	55,9	0,5	0,38	-
14.01.2026	19,227	0	159,82	0	0	154,872	0	0	24	0	84,8	55,2	0,51	0,38	-
15.01.2026	17,708	0	163,745	0	0	159,143	0	0	24	0	80,3	53,8	0,51	0,38	-
16.01.2026	18,415	0	160,795	0	0	156,072	0	0	24	0	82,3	54,2	0,51	0,38	-
17.01.2026	19,455	0	162,86	0	0	157,766	0	0	24	0	85,3	55,9	0,51	0,38	-
18.01.2026	19,93	0	159,945	0	0	154,775	0	0	24	0	86,9	56,2	0,51	0,38	-
19.01.2026	20,219	0	160,995	0	0	155,742	0	0	24	0	87,4	56,5	0,51	0,38	-
20.01.2026	20,092	0	163,285	0	0	158,03	0	0	24	0	86,7	56,4	0,51	0,38	-
Итого:	544,321	0	5031,055	0	0	4887,381	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,009														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	255,987	2924,255	0	0	2856,181	0	0	443	28
20.01.2026	800,308	7955,31	0	0	7743,562	0	0	1186	29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:50:36