

#141597#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1551703

Номер абонента:

Машиностроительная, 12-18 ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.06	0,425	72,1	71,0	---	1,2	73,30	67,49	0,90	0,50	24,00
24.06	0,436	73,8	72,8	---	1,1	73,21	67,39	0,90	0,50	24,00
25.06	0,425	72,6	71,6	---	1,1	73,19	67,41	0,90	0,50	24,00
26.06	0,438	73,8	72,7	---	1,1	73,36	67,51	0,90	0,50	24,00
27.06	0,425	72,4	71,3	---	1,1	73,22	67,43	0,90	0,50	24,00
28.06	0,443	75,0	73,9	---	1,2	73,46	67,64	0,90	0,50	24,00
29.06	0,447	76,1	74,9	---	1,2	73,48	67,69	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,04	516,0	508,1	0,0	7,9	73,32	67,51	0,90	0,50	167,99
30.06	0,429	72,6	71,5	---	1,1	73,39	67,57	0,90	0,50	24,00
01.07	0,423	71,6	70,5	---	1,1	73,28	67,46	0,90	0,50	24,00
02.07	0,424	72,4	71,3	---	1,1	73,36	67,59	0,90	0,50	24,00
03.07	0,411	69,0	68,0	---	1,0	73,29	67,42	0,90	0,50	24,00
04.07	0,413	69,7	68,7	---	1,0	73,26	67,42	0,90	0,50	24,00
05.07	0,426	71,1	70,1	---	1,1	73,32	67,42	0,90	0,50	24,00
06.07	0,425	71,8	70,8	---	1,1	73,25	67,42	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,95	498,3	490,8	0,0	7,5	73,31	67,47	0,90	0,50	167,99
07.07	0,431	73,4	72,3	---	1,1	73,33	67,55	0,90	0,50	24,00
08.07	0,419	70,4	69,4	---	1,0	73,24	67,38	0,90	0,50	24,00
09.07	0,443	74,6	73,6	---	1,1	73,27	67,42	0,90	0,50	24,00
10.07	0,451	77,3	76,2	---	1,1	73,18	67,43	0,90	0,50	24,00
11.07	0,436	74,2	73,2	---	1,0	73,23	67,44	0,90	0,50	24,00
12.07	0,443	75,2	74,2	---	1,0	73,23	67,43	0,90	0,50	24,00
13.07	0,438	73,5	72,5	---	1,1	73,29	67,41	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,06	518,6	511,3	0,0	7,4	73,25	67,44	0,90	0,50	167,99
14.07	0,411	68,7	67,7	---	1,0	73,29	67,39	0,90	0,50	24,00
15.07	0,420	69,9	68,9	---	1,0	73,30	67,36	0,90	0,50	24,00
16.07	0,413	68,7	67,8	---	1,0	73,16	67,23	0,90	0,50	24,00
17.07	0,415	68,8	67,8	---	1,0	73,30	67,35	0,90	0,50	24,00
18.07	0,437	72,5	71,4	---	1,0	73,30	67,35	0,90	0,50	24,00
19.07	0,433	72,7	71,6	---	1,0	73,13	67,25	0,90	0,50	24,00
20.07	0,424	69,0	68,1	---	1,0	73,26	67,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,95	490,3	483,2	0,0	7,1	73,25	67,30	0,90	0,50	168,00
21.07	0,410	65,5	64,5	---	1,0	73,51	67,34	0,90	0,50	24,00
22.07	0,388	62,9	62,0	---	1,0	73,27	67,19	0,90	0,50	24,00
23.07	0,438	72,8	71,7	---	1,0	73,41	67,47	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,24	201,3	198,3	0,0	3,0	73,40	67,34	0,90	0,50	72,00
Итого:	13,24	2224,5	2191,7	0,0	32,8	73,29	67,42	0,90	0,50	744,0
						dT=	5,87			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Тtex, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	13,24						
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 23.07.2025	Результат за период		На 19:00 25.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	1113,78	1127,02	13,24		1127,76		
Расход теплоносителя M1, т	45527,2	2224,5			45647,9		
Расход теплоносителя M2, т	44875,2	2191,7			44994,3		
Время наработки, ч	17143,1	744,0			17187,1		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Тtex, ч			0,0				

Представитель абонента:

Представитель теплосети:

TSTAT v5.28

