

#161721#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1551703

Номер абонента:

Машиностроительная, 12-18 ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	0,418	78,8	77,8	---	0,9	73,19	67,97	0,90	0,50	24,00
24.09	0,434	80,9	79,9	---	0,9	73,37	68,09	0,90	0,50	24,00
25.09	0,431	82,7	81,7	---	1,0	73,29	68,17	0,90	0,50	22,84
26.09	0,445	85,0	84,1	---	1,0	73,20	68,05	0,90	0,50	24,00
27.09	0,475	90,8	89,8	---	1,0	73,18	68,03	0,90	0,50	24,00
28.09	0,473	91,0	90,0	---	1,0	73,13	68,02	0,90	0,50	24,00
29.09	0,468	90,7	89,7	---	1,0	73,16	68,08	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,14	599,9	593,0	0,0	6,9	73,21	68,06	0,90	0,50	166,83
30.09	0,471	89,0	88,0	---	1,0	73,28	68,07	0,90	0,50	24,00
01.10	0,457	88,5	87,5	---	1,0	73,09	68,01	0,90	0,50	24,00
02.10	1,645	131,8	130,0	---	1,8	72,84	60,45	0,90	0,50	24,00
03.10	2,314	160,4	157,4	---	3,0	73,10	58,76	0,90	0,50	24,00
04.10	2,239	161,1	158,7	---	2,3	73,47	59,66	0,90	0,50	24,00
05.10	1,972	140,7	138,7	---	2,0	73,47	59,54	0,90	0,50	24,00
06.10	1,865	132,9	131,1	---	1,8	73,52	59,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,96	904,4	891,6	0,0	12,9	73,26	61,23	0,90	0,50	167,99
07.10	1,921	133,0	131,2	---	1,8	73,39	59,04	0,90	0,50	24,00
08.10	1,925	139,1	137,2	---	2,0	73,37	59,61	0,90	0,50	24,00
09.10	1,669	125,7	124,0	---	1,7	73,30	60,11	0,90	0,50	24,00
10.10	1,709	124,3	122,6	---	1,7	73,45	59,79	0,90	0,50	24,00
11.10	1,675	128,1	126,3	---	1,8	73,30	60,31	0,90	0,50	24,00
12.10	1,708	128,4	126,6	---	1,7	73,32	60,10	0,90	0,50	24,00
13.10	1,951	135,0	133,1	---	1,8	73,33	58,97	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,56	913,6	901,0	0,0	12,6	73,35	59,69	0,90	0,50	168,00
14.10	2,074	148,4	146,3	---	2,1	73,26	59,37	0,90	0,50	24,00
15.10	1,965	142,0	140,0	---	2,0	73,37	59,62	0,90	0,50	24,00
16.10	1,824	130,9	129,2	---	1,8	73,40	59,56	0,90	0,50	24,00
17.10	1,872	135,0	133,2	---	1,8	73,43	59,65	0,90	0,50	24,00
18.10	2,217	156,2	154,0	---	2,2	73,58	59,47	0,90	0,50	24,00
19.10	2,258	158,4	156,1	---	2,3	73,38	59,21	0,90	0,50	24,00
20.10	2,476	171,8	169,3	---	2,5	73,39	59,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,69	1042,6	1028,0	0,0	14,6	73,40	59,41	0,90	0,50	168,00
21.10	2,393	167,9	165,5	---	2,4	73,56	59,41	0,90	0,50	24,00
22.10	2,115	149,6	147,6	---	2,1	73,39	59,35	0,90	0,50	24,00
23.10	1,793	130,4	128,7	---	1,8	73,39	59,73	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,30	448,0	441,8	0,0	6,3	73,45	59,48	0,90	0,50	72,00
Итого:	47,65	3908,6	3855,4	0,0	53,2	73,34	61,24	0,90	0,50	742,8
dT=						12,1				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	742,8	0,0	0,0	0,0	1,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		47,65					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 23.10.2025	Результат за период		На 19:00 29.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	1150,57	1198,23	47,65		1210,25		
Расход теплоносителя M1, т	49718,2	53626,8	3908,6		54477,8		
Расход теплоносителя M2, т	49011,5	52866,9	3855,4		53706,2		
Время наработки, ч	18607,1	19349,9	742,8		19489,7		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			1,2				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

