

#147485#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1552849
Машиностроительная, 86-96 ООО Вектор
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,936	42,2	42,1	---	0,0	70,76	48,66	0,90	0,50	24,00
24.08	0,995	55,7	55,7	---	0,0	67,01	49,22	0,90	0,50	24,00
25.08	0,240	48,3	48,4	0,0	---	53,87	48,99	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	24,66	38,75	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	22,72	34,62	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	20,89	26,21	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,0	0,0	---	0,0	19,70	19,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,17	146,2	146,2	0,0	0,1	63,75	48,98	0,90	0,50	168,00
30.08	0,259	24,8	24,9	0,0	---	54,13	43,77	0,90	0,50	24,00
31.08	1,016	47,3	47,2	---	0,0	69,72	48,30	0,90	0,50	24,00
01.09	0,947	42,0	41,9	---	0,1	71,07	48,57	0,90	0,50	24,00
02.09	0,915	41,3	41,2	---	0,0	70,84	48,76	0,90	0,50	24,00
03.09	0,906	40,5	40,5	---	0,1	71,09	48,83	0,90	0,50	24,00
04.09	0,878	40,2	40,2	---	0,0	70,82	49,07	0,90	0,50	24,00
05.09	0,886	40,1	40,0	---	0,1	71,00	48,97	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,81	276,1	275,9	0,0	0,3	69,24	48,29	0,90	0,50	168,00
06.09	0,878	40,5	40,5	---	0,1	70,87	49,29	0,90	0,50	24,00
07.09	0,908	41,5	41,4	---	0,1	70,78	48,96	0,90	0,50	24,00
08.09	0,845	39,3	39,3	---	0,1	70,95	49,57	0,90	0,50	24,00
09.09	0,889	40,2	40,0	---	0,1	71,06	49,00	0,90	0,50	24,00
10.09	0,891	40,2	40,2	---	0,0	71,15	49,10	0,90	0,50	24,00
11.09	0,883	40,5	40,5	---	0,0	71,00	49,29	0,90	0,50	24,00
12.09	0,909	41,7	41,7	---	---	70,84	49,11	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,20	283,9	283,5	0,0	0,4	70,95	49,19	0,90	0,50	168,00
13.09	0,885	40,8	40,8	---	0,0	70,99	49,39	0,90	0,50	24,00
14.09	0,926	42,1	42,1	---	0,0	70,90	49,00	0,90	0,50	24,00
15.09	0,912	41,5	41,5	---	0,0	71,07	49,18	0,90	0,50	24,00
16.09	0,943	42,3	42,3	---	0,0	71,14	48,96	0,90	0,50	24,00
17.09	0,951	43,1	43,0	---	0,0	70,94	48,94	0,90	0,50	24,00
18.09	0,939	42,8	42,3	---	0,5	70,91	49,06	0,90	0,50	24,00
19.09	0,940	42,3	42,3	---	0,0	71,06	48,91	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,50	294,9	294,3	0,0	0,7	71,00	49,06	0,90	0,50	168,00
20.09	0,960	43,0	42,9	---	0,0	71,08	48,82	0,90	0,50	24,00
21.09	0,925	41,8	41,7	---	0,1	71,14	49,10	0,90	0,50	24,00
22.09	0,923	42,1	42,1	---	0,0	71,02	49,18	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,81	126,8	126,7	0,0	0,1	71,08	49,03	0,90	0,50	72,00
Итого:	23,48	1128,0	1126,5	0,1	1,6	69,62	48,89	0,90	0,50	744,0

dT= 20,73

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	23,48						
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 19:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	1088,02	1111,50	23,48		1114,15		
Расход теплоносителя M1, т	84600,3	85728,3	1128,0		85846,3		
Расход теплоносителя M2, т	84480,5	85607,0	1126,5		85724,8		
Время наработки, ч	13445,6	13445,6	744,0		13513,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

