

#130895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель Вектор, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная улица 74-84, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4811
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552257
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,147	83,266	83,254	81,434	81,984	24	24	0	0	70,8	57	16,1	0,1	-
25.04.2025	1,124	83,383	83,395	81,562	82,113	24	24	0	0	70,7	57,2	16,1	0,1	-
26.04.2025	1,154	86,125	86,137	84,234	84,805	24	24	0	0	70,7	57,3	16,1	0,1	-
27.04.2025	1,16	85,555	85,57	83,676	84,246	24	24	0	0	70,9	57,4	16,1	0,1	-
28.04.2025	1,152	86,812	86,824	84,906	85,477	24	24	0	0	70,8	57,6	16,1	0,1	-
29.04.2025	1,142	86,461	86,465	84,551	85,109	24	24	0	0	71	57,8	16,1	0,1	-
30.04.2025	1,142	84,508	84,516	82,648	83,203	24	24	0	0	70,9	57,4	16,1	0,1	-
01.05.2025	1,124	83,57	83,57	81,73	82,277	24	24	0	0	70,8	57,4	16,1	0,1	-
02.05.2025	1,101	82,656	82,676	80,84	81,391	24	24	0	0	70,9	57,6	16,1	0,1	-
03.05.2025	1,105	82,836	82,793	81,004	81,5	24	24	0	0	71	57,7	16,1	0,1	-
04.05.2025	1,13	84,195	84,203	82,348	82,895	24	24	0	0	70,9	57,5	16,1	0,1	-
05.05.2025	1,132	85,82	85,82	83,934	84,477	24	24	0	0	70,9	57,7	16,1	0,1	-
06.05.2025	1,155	87,391	87,387	85,461	86,02	24	24	0	0	70,9	57,7	16,1	0,1	-
07.05.2025	1,141	88,297	88,285	86,363	86,906	24	24	0	0	70,6	57,8	16,1	0,1	-
08.05.2025	1,155	89,695	89,703	87,734	88,297	24	24	0	0	70,7	57,8	16,1	0,1	-
09.05.2025	1,107	85,914	85,945	84,027	84,59	24	24	0	0	70,8	57,9	16,1	0,1	-
10.05.2025	1,13	89,703	89,742	87,734	88,312	24	24	0	0	70,8	58,2	16,1	0,1	-
11.05.2025	1,201	93,367	93,391	91,32	91,922	24	24	0	0	70,8	57,9	16,1	0,1	-
12.05.2025	1,161	90,539	90,539	88,543	89,098	24	24	0	0	71,1	58,3	16,1	0,1	-
13.05.2025	1,16	89,969	89,969	87,98	88,543	24	24	0	0	71	58,1	16,1	0,1	-
14.05.2025	1,13	88,508	88,527	86,555	87,117	24	24	0	0	71	58,3	16,1	0,1	-
15.05.2025	1,108	84,875	84,859	82,996	83,516	24	24	0	0	71,2	58,1	16,1	0,1	-
16.05.2025	1,15	87,328	87,305	85,387	85,922	24	24	0	0	71,3	58,2	16,1	0,1	-
17.05.2025	1,183	89,961	89,953	87,961	88,523	24	24	0	0	71,2	58,1	16,1	0,1	-
18.05.2025	1,167	89,883	89,887	87,883	88,457	24	24	0	0	71,2	58,3	16,1	0,1	-
19.05.2025	1,133	88,648	88,691	86,688	87,277	24	24	0	0	71,1	58,4	16,1	0,1	-
20.05.2025	1,152	90,156	90,18	88,156	88,73	24	24	0	0	71,2	58,5	16,1	0,1	-
21.05.2025	1,095	88,586	88,652	86,625	87,223	24	24	0	0	71	58,7	16,1	0,1	-
22.05.2025	1,104	89,125	89,172	87,152	87,723	24	24	0	0	71,2	58,8	16,1	0,1	-
23.05.2025	1,085	88,758	88,836	86,789	87,387	24	24	0	0	71,2	59	16,1	0,1	-
Итого:	34,13	2615,89	2616,246	2558,221	2575,04	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,13													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1539,35	65982,664	59783,332	59925,621	59103,543	14811,88	0
23.05.2025	1573,481	68598,555	62399,578	62483,844	61678,582	15531,87	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:38:07