

#141599#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1552257

Номер абонента:

Машиностроительная, 74-84 ООО Вектор

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.06	0,996	83,3	83,9	0,6	---	71,06	59,42	1,61	0,01	24,00
24.06	1,018	86,6	87,3	0,6	---	71,03	59,61	1,61	0,01	24,00
25.06	0,878	69,1	69,6	0,5	---	70,79	58,40	1,61	0,01	24,00
26.06	1,012	72,3	72,9	0,6	---	70,94	57,27	1,61	0,01	24,00
27.06	0,967	70,8	71,4	0,6	---	70,78	57,45	1,61	0,01	24,00
28.06	1,039	73,6	74,2	0,6	---	71,04	57,25	1,61	0,01	24,00
29.06	1,001	71,6	72,2	0,5	---	71,04	57,38	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,91	527,4	531,5	4,1	0,0	70,96	58,18	1,61	0,01	168,00
30.06	1,018	73,7	74,3	0,6	---	70,95	57,45	1,61	0,01	24,00
01.07	1,010	73,4	74,0	0,6	---	70,91	57,47	1,61	0,01	24,00
02.07	0,969	71,6	72,2	0,6	---	70,94	57,72	1,61	0,01	24,00
03.07	0,933	69,9	70,5	0,6	---	70,87	57,85	1,61	0,01	24,00
04.07	0,977	72,8	73,4	0,6	---	70,88	57,79	1,61	0,01	24,00
05.07	0,961	72,4	72,9	0,6	---	70,92	57,96	1,61	0,01	24,00
06.07	0,944	71,3	71,9	0,6	---	70,84	57,93	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,81	505,2	509,1	4,0	0,0	70,90	57,74	1,61	0,01	168,00
07.07	0,929	70,9	71,5	0,6	---	70,90	58,13	1,61	0,01	24,00
08.07	0,925	71,0	71,6	0,6	---	70,84	58,13	1,61	0,01	24,00
09.07	0,923	71,2	71,8	0,6	---	70,85	58,20	1,61	0,01	24,00
10.07	0,944	73,3	73,8	0,6	---	70,78	58,22	1,61	0,01	24,00
11.07	0,971	74,4	75,0	0,6	---	70,84	58,11	1,61	0,01	24,00
12.07	0,932	71,6	72,2	0,6	---	70,83	58,14	1,61	0,01	24,00
13.07	0,956	73,0	73,6	0,6	---	70,92	58,13	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,58	505,4	509,4	4,1	0,0	70,85	58,15	1,61	0,01	168,00
14.07	0,940	72,4	73,0	0,6	---	70,93	58,28	1,61	0,01	24,00
15.07	0,943	72,2	72,8	0,6	---	70,91	58,17	1,61	0,01	24,00
16.07	0,899	70,8	71,4	0,6	---	70,81	58,43	1,61	0,01	24,00
17.07	0,913	70,9	71,5	0,6	---	70,95	58,38	1,61	0,01	23,44
18.07	0,946	73,4	74,0	0,6	---	70,95	58,39	1,61	0,01	24,00
19.07	0,926	72,5	73,1	0,6	---	70,76	58,32	1,61	0,01	24,00
20.07	0,888	69,3	69,9	0,6	---	70,91	58,42	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,45	501,6	505,8	4,1	0,0	70,89	58,34	1,61	0,01	167,44
21.07	0,916	70,8	71,4	0,6	---	71,18	58,56	1,61	0,01	24,00
22.07	0,878	69,6	70,2	0,6	---	70,91	58,62	1,61	0,01	24,00
23.07	0,887	70,0	70,6	0,6	---	70,97	58,63	1,61	0,01	24,00
Итого:	2,68	210,4	212,2	1,8	0,0	71,02	58,60	1,61	0,01	72,00
Итого:	29,44	2250,1	2268,1	18,0	0,0	70,91	58,15	1,61	0,01	743,4
						dT=	12,76			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,4	0,0	0,0	0,0	0,6
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		29,44					
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 23.07.2025	Результат за период		На 09:00 26.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	1591,47	1620,92	29,44		1623,01		
Расход теплоносителя M1, т	63982,8	66232,8	2250,1		66400,8		
Расход теплоносителя M2, т	63189,2	65456,3	2268,1		65625,6		
Время наработки, ч	16995,3	16995,3	743,4		17052,7		
Время неработы Тнер =			0,6				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

