

#144559#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552257

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 74-84 ООО Вектор

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,887	70,0	70,6	0,6	---	70,97	58,63	1,61	0,01	24,00
24.07	0,909	71,6	72,0	0,4	---	70,88	58,51	1,61	0,01	24,00
25.07	0,877	70,7	71,3	0,6	---	70,79	58,69	1,61	0,01	24,00
26.07	0,895	71,2	71,8	0,6	---	70,94	58,68	1,61	0,01	24,00
27.07	0,890	71,3	71,9	0,6	---	70,94	58,79	1,61	0,01	24,00
28.07	0,855	68,4	69,0	0,5	---	70,95	58,77	1,61	0,01	24,00
29.07	0,875	70,6	71,2	0,6	---	70,90	58,83	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,19	493,8	497,8	4,0	0,0	70,91	58,70	1,61	0,01	168,00
30.07	0,895	71,3	71,9	0,6	---	71,01	58,78	1,61	0,01	24,00
31.07	0,670	53,4	53,8	0,5	---	70,94	58,71	1,61	0,01	17,23
01.08	0,901	71,1	71,7	0,6	---	71,06	58,70	1,61	0,01	24,00
02.08	0,899	72,6	73,3	0,6	---	70,80	58,75	1,61	0,01	23,32
03.08	0,908	73,4	74,0	0,6	---	70,90	58,84	1,61	0,01	24,00
04.08	0,907	71,6	72,2	0,6	---	70,94	58,59	1,61	0,01	24,00
05.08	0,919	73,2	73,9	0,6	---	70,73	58,50	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,10	486,6	490,8	4,2	0,0	70,91	58,70	1,61	0,01	160,55
06.08	0,949	74,3	74,9	0,6	---	70,78	58,32	1,61	0,01	24,00
07.08	0,935	73,1	73,7	0,6	---	70,95	58,49	1,61	0,01	24,00
08.08	0,931	72,8	73,4	0,6	---	70,94	58,46	1,61	0,01	24,00
09.08	0,942	73,4	74,0	0,6	---	70,81	58,30	1,61	0,01	24,00
10.08	0,952	73,5	74,1	0,6	---	70,82	58,19	1,61	0,01	24,00
11.08	0,937	73,2	73,8	0,6	---	70,85	58,37	1,61	0,01	24,00
12.08	0,906	71,9	72,5	0,6	---	70,92	58,65	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,55	512,1	516,3	4,1	0,0	70,87	58,40	1,61	0,01	168,00
13.08	0,931	72,9	73,4	0,5	---	71,16	58,71	1,61	0,01	24,00
14.08	0,920	73,0	73,6	0,5	---	70,73	58,44	1,61	0,01	24,00
15.08	0,891	72,0	72,6	0,6	---	70,67	58,61	1,61	0,01	24,00
16.08	0,893	72,4	73,0	0,6	---	70,45	58,43	1,61	0,01	24,00
17.08	0,905	72,3	72,8	0,6	---	70,65	58,45	1,61	0,01	24,00
18.08	0,920	73,8	74,3	0,6	---	70,61	58,47	1,61	0,01	24,00
19.08	0,911	74,0	74,6	0,5	---	70,61	58,62	1,61	0,01	24,00
Итого:	6,37	510,4	514,3	3,9	0,0	70,70	58,53	1,61	0,01	168,00
20.08	0,903	72,6	73,1	0,5	---	70,69	58,58	1,61	0,01	24,00
21.08	0,934	74,8	75,3	0,5	---	70,72	58,55	1,61	0,01	24,00
22.08	0,941	74,5	75,0	0,5	---	70,79	58,49	1,61	0,01	24,00
Итого:	2,78	221,8	223,3	1,5	0,0	70,73	58,54	1,61	0,01	72,00
Итого:	27,99	2224,7	2242,4	17,8	0,0	70,83	58,57	1,61	0,01	736,5

dT= 12,26

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	736,5	0,0	0,0	0,0	7,5
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		27,99					
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 22:00 26.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	1620,03	1648,02	27,99		1650,29		
Расход теплоносителя M1, т	66162,8	68387,5	2224,7		68623,7		
Расход теплоносителя M2, т	65385,6	67628,1	2242,4		67865,9		
Время наработки, ч	1620,03	17707,9	736,5		17802,4		
Время неработы Тнер = Тmax - Tmin - Tdt - Tтех.н			7,5				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

