

#147484#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1552257
Машиностроительная, 74-84
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,978	78,3	78,8	0,5	---	70,58	58,41	1,61	0,01	24,0
24.08	1,027	94,7	95,3	0,6	---	68,50	57,97	1,61	0,01	24,0
25.08	0,268	63,2	63,6	0,4	---	54,70	50,79	1,61	0,01	24,0
26.08	---	---	---	---	---	23,92	32,80	1,61	0,01	24,0
27.08	---	---	---	---	---	23,43	32,36	1,61	0,01	24,0
28.08	---	---	---	---	---	20,50	25,44	1,61	0,01	24,0
29.08	---	---	---	---	---	19,18	19,44	1,61	0,01	24,0
Итого:	2,27	236,3	237,8	1,5	0,0	65,50	56,19	1,61	0,01	168,00
30.08	0,181	26,7	26,9	0,1	---	53,37	46,93	1,61	0,01	24,0
31.08	1,042	94,2	94,7	0,5	---	68,68	57,94	1,61	0,01	24,0
01.09	0,978	77,6	78,0	0,5	---	70,77	58,47	1,61	0,01	24,0
02.09	0,946	76,0	76,5	0,5	---	70,65	58,53	1,61	0,01	24,0
03.09	0,947	75,8	76,3	0,5	---	70,86	58,69	1,61	0,01	24,0
04.09	0,942	77,3	77,7	0,5	---	70,63	58,76	1,61	0,01	24,0
05.09	0,889	75,1	75,6	0,5	---	70,72	59,20	1,61	0,01	24,0
Итого:	5,93	502,7	505,7	3,0	0,0	69,42	57,95	1,61	0,01	168,00
06.09	0,946	78,5	79,0	0,5	---	70,69	58,96	1,61	0,01	24,0
07.09	0,937	78,5	79,0	0,5	---	70,58	58,97	1,61	0,01	24,0
08.09	0,931	78,0	78,5	0,5	---	70,74	59,13	1,61	0,01	24,0
09.09	0,924	77,2	77,7	0,5	---	70,83	59,19	1,61	0,01	24,0
10.09	0,941	77,3	77,8	0,5	---	70,97	59,12	1,61	0,01	24,0
11.09	0,953	79,5	80,0	0,5	---	70,80	59,14	1,61	0,01	24,0
12.09	0,937	79,5	80,0	0,5	---	70,63	59,16	1,61	0,01	24,0
Итого:	6,57	548,6	552,1	3,5	0,0	70,75	59,10	1,61	0,01	168,00
13.09	0,968	81,0	81,5	0,5	---	70,81	59,19	1,61	0,01	24,0
14.09	0,957	81,1	81,6	0,5	---	70,74	59,26	1,61	0,01	24,0
15.09	0,995	82,6	83,1	0,5	---	70,90	59,18	1,61	0,01	24,0
16.09	0,967	80,6	81,1	0,5	---	70,92	59,26	1,61	0,01	24,0
17.09	1,011	84,1	84,6	0,5	---	70,78	59,08	1,61	0,01	24,0
18.09	1,037	86,0	86,5	0,5	---	70,76	59,02	1,61	0,01	24,0
19.09	1,003	82,6	83,2	0,5	---	70,85	59,03	1,61	0,01	24,0
Итого:	6,94	578,1	581,8	3,6	0,0	70,82	59,14	1,61	0,01	168,00
20.09	0,977	81,2	81,7	0,5	---	70,88	59,15	1,61	0,01	24,0
21.09	0,982	80,4	80,9	0,5	---	70,94	59,04	1,61	0,01	24,0
22.09	0,968	79,9	80,4	0,5	---	70,83	59,04	1,61	0,01	24,0
Итого:	2,93	241,5	243,0	1,6	0,0	70,88	59,08	1,61	0,01	72,00
Итого:	24,63	2107,2	2120,4	13,2	0,0	69,88	58,51	1,61	0,01	744,0
						dT=	11,37			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		24,63					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 20:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	1648,02	1672,65	24,63		1675,52		
Расход теплоносителя M1, т	68387,5	70494,6	2107,2		70727,0		
Расход теплоносителя M2, т	67628,1	69748,4	2120,4		69982,3		
Время наработки, ч	1707,9	18451,9	744,0		18520,1		
Время неработы Tнер = Qmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

