

#161515#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1552257

Номер абонента:

Адрес установки: Машиностроительная, 74-84 ООО Вектор

Система 1 Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	1,030	84,2	84,8	0,5	---	70,95	59,04	1,61	0,01	24,00
24.09	0,981	78,9	79,4	0,5	---	71,02	58,91	1,61	0,01	24,00
25.09	1,044	83,5	84,0	0,5	---	70,97	58,79	1,61	0,01	24,00
26.09	1,039	83,5	84,0	0,5	---	70,92	58,79	1,61	0,01	24,00
27.09	1,048	84,8	85,3	0,5	---	70,87	58,84	1,61	0,01	24,00
28.09	1,071	87,0	87,5	0,5	---	70,90	58,90	1,61	0,01	24,00
29.09	1,088	88,0	88,6	0,5	---	70,91	58,86	1,61	0,01	24,00
Итого:	7,30	589,9	593,7	3,7	0,0	70,93	58,88	1,61	0,01	168,00
30.09	1,094	87,3	87,8	0,5	---	71,00	58,80	1,61	0,01	24,00
01.10	1,121	90,7	91,3	0,5	---	70,89	58,86	1,61	0,01	24,00
02.10	2,348	127,2	128,1	0,9	---	70,95	52,81	1,61	0,01	24,00
03.10	3,356	157,8	158,8	1,0	---	71,40	50,46	1,61	0,01	24,00
04.10	3,290	153,5	154,6	1,1	---	71,76	50,65	1,61	0,01	24,00
05.10	3,065	147,6	148,5	0,9	---	71,71	51,27	1,61	0,01	24,00
06.10	2,896	137,6	138,3	0,7	---	71,73	51,01	1,61	0,01	24,00
Итого:	17,17	901,7	907,4	5,7	0,0	71,41	52,69	1,61	0,01	168,00
07.10	2,889	138,6	139,1	0,5	---	71,61	51,08	1,61	0,01	24,00
08.10	2,897	140,1	140,8	0,6	---	71,58	51,24	1,61	0,01	24,00
09.10	2,782	137,3	137,9	0,6	---	71,51	51,56	1,61	0,01	24,00
10.10	2,792	136,7	137,3	0,6	---	71,65	51,56	1,61	0,01	24,00
11.10	2,797	140,3	141,0	0,7	---	71,51	51,89	1,61	0,01	24,00
12.10	2,807	142,4	143,0	0,6	---	71,54	52,16	1,61	0,01	24,00
13.10	2,844	141,0	141,7	0,6	---	71,57	51,73	1,61	0,01	24,00
Итого:	19,81	976,5	980,7	4,2	0,0	71,57	51,61	1,61	0,01	168,00
14.10	2,931	145,4	146,1	0,6	---	71,49	51,66	1,61	0,01	24,00
15.10	2,851	141,5	142,1	0,5	---	71,58	51,76	1,61	0,01	24,00
16.10	2,838	144,1	144,6	0,6	---	71,64	52,27	1,61	0,01	24,00
17.10	2,814	141,7	142,4	0,7	---	71,69	52,16	1,61	0,01	24,00
18.10	3,140	153,0	153,5	0,5	---	71,80	51,60	1,61	0,01	24,00
19.10	3,127	152,2	152,7	0,5	---	71,66	51,43	1,61	0,01	24,00
20.10	3,505	173,5	174,0	0,6	---	71,75	51,87	1,61	0,01	24,00
Итого:	21,21	1051,4	1055,4	4,0	0,0	71,66	51,82	1,61	0,01	168,00
21.10	3,560	179,5	180,3	0,9	---	71,95	52,44	1,61	0,01	24,00
22.10	3,159	157,6	158,4	0,8	---	71,66	51,94	1,61	0,01	24,00
23.10	2,842	143,4	144,1	0,7	---	71,63	52,13	1,61	0,01	24,00
Итого:	9,56	480,5	482,8	2,4	0,0	71,76	52,18	1,61	0,01	72,00
Итого:	75,04	4000,0	4020,0	20,0	0,0	71,49	53,05	1,61	0,01	744,0
						dT=	18,44			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		75,04					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 23.10.2025	Результат за период		На 22:00 28.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	1672,65	1747,69	75,04		1762,94		
Расход теплоносителя M1, т	70494,6	74494,7	4000,0		75252,9		
Расход теплоносителя M2, т	69748,4	73768,4	4020,0		74530,6		
Время наработки, ч	18451,9	19195,9	744,0		19314,3		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

