

#166439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Вектор, ООО, УК

Машиностроительная улица 74-84, Калининград

4811

ТЭМ-104

1552257

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab, ч	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,844	147,797	147,188	0	144,477	145,273	0	24	24	0	0	71,7	52,3	0	16,1	0,1	0,1	-
25.10.2025	3,014	154,18	153,641	0	150,711	151,672	0	24	24	0	0	71,7	52	0	16,1	0,1	0,1	-
26.10.2025	3,119	159,227	158,5	0	155,656	156,469	0	24	24	0	0	71,6	51,9	0	16,1	0,1	0	-
27.10.2025	3,302	165,156	164,328	0	161,438	162,25	0	24	24	0	0	71,8	51,6	0	16,1	0,1	0	-
28.10.2025	3,179	160,055	159,148	0	156,453	157,125	0	24	24	0	0	71,7	51,7	0	16,1	0,1	0	-
29.10.2025	3,181	159,758	158,758	0	156,148	156,734	0	24	24	0	0	72	51,9	0	16,1	0,1	0	-
30.10.2025	3,576	187,047	186,195	0	182,844	183,773	0	24	24	0	0	71,7	52,5	0	16,1	0,1	0	-
31.10.2025	3,973	215,125	214,133	0	210,289	211,266	0	24	24	0	0	71,7	53,1	0	16,1	0,1	0	-
01.11.2025	3,909	207,805	206,844	0	203,109	204,094	0	24	24	0	0	71,9	53	0	16,1	0,1	0	-
02.11.2025	3,837	203,617	202,68	0	198,984	199,961	0	24	24	0	0	72,2	53,2	0	16,1	0,1	0	-
03.11.2025	3,792	204,109	203,203	0	199,5	200,484	0	24	24	0	0	71,9	53,2	0	16,1	0,1	0	-
04.11.2025	3,838	207,109	206,164	0	202,445	203,406	0	24	24	0	0	71,8	53,2	0	16,1	0,1	0	-
05.11.2025	3,789	204,883	204,023	0	200,258	201,281	0	24	24	0	0	71,9	53,3	0	16,1	0,1	0	-
06.11.2025	3,807	204,641	203,734	0	200,008	201	0	24	24	0	0	72	53,3	0	16,1	0,1	0	-
07.11.2025	3,854	205,109	204,227	0	200,477	201,508	0	24	24	0	0	71,9	53	0	16,1	0,1	0	-
08.11.2025	3,886	206,742	205,789	0	202,07	203,055	0	24	24	0	0	71,9	53	0	16,1	0,1	0	-
09.11.2025	3,939	207,758	206,797	0	203,055	204,055	0	24	24	0	0	72	52,9	0	16,1	0,1	0	-
10.11.2025	3,943	209,469	208,555	0	204,75	205,789	0	24	24	0	0	71,8	52,9	0	16,1	0,1	0	-
11.11.2025	3,873	202,539	201,602	0	197,953	198,945	0	24	24	0	0	72	52,7	0	16,1	0,1	0	-
12.11.2025	3,908	206,43	205,422	0	201,766	202,703	0	24	24	0	0	71,9	52,9	0	16,1	0,1	0	-
13.11.2025	3,906	207,68	206,844	0	202,984	204,094	0	24	24	0	0	71,9	53	0	16,1	0,1	0	-
14.11.2025	3,836	203,781	202,945	0	199,18	200,242	0	24	24	0	0	71,9	53	0	16,1	0,1	0	-
15.11.2025	3,938	208,367	207,453	0	203,664	204,711	0	24	24	0	0	71,9	52,9	0	16,1	0,1	0	-
16.11.2025	4,235	193,555	192,336	0	188,789	189,758	0	24	24	0	0	75,4	53,2	0	16,1	0,1	0	-
17.11.2025	4,055	200,57	199,461	0	195,883	196,82	0	24	24	0	0	73,3	52,9	0	16,1	0,1	0	-
18.11.2025	4,222	220,633	219,531	0	215,555	216,57	0	24	24	0	0	72,6	53,3	0	16,1	0,1	0	-
19.11.2025	4,095	204,297	203,336	0	199,562	200,656	0	24	24	0	0	73	52,8	0	16,1	0,1	0	-
20.11.2025	4,264	204,008	203,078	0	199,109	200,352	0	24	24	0	0	74,3	53,2	0	16,1	0,1	0	-
21.11.2025	4,211	202,156	201,125	0	197,344	198,453	0	24	24	0	0	74	53	0	16,1	0,1	0	-
22.11.2025	4,435	217,586	216,578	0	212,383	213,633	0	24	24	0	0	74,2	53,6	0	16,1	0,1	0	-
23.11.2025	4,868	210,508	209,234	0	204,922	206,242	0	24	24	0	0	78,5	55,1	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	118,628	6091,697	6062,852	0	5951,766	5982,374	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	118,628																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1747,694	80879,789	74675,555	0	74494,672	73768,438	0	19195,86	0
23.11.2025	1866,321	86971,484	80738,406	0	80446,438	79750,812	0	19939,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 12:37:02