

#207650#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Старый Город, ООО, УК
Парковая Аллея 7-11, Калининград
3918
4875
ВКТ-7
00123194
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,684	0,025	69,96	67,83	67,74	67,12	0,62	24	0	0	86,7	47,5	39,23	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	2,428	0,01	61,07	59,39	59,1	58,82	0,28	24	0	0	86,3	45,4	40,85	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	2,238	0,003	58,37	56,93	56,64	56,45	0,19	24	0	0	83,3	44	39,37	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	2,222	0,003	57,55	56,16	55,85	55,68	0,17	24	0	0	83,4	43,7	39,68	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,44	0,018	66,37	64,57	64,38	63,92	0,46	24	0	0	83,1	45,5	37,58	0,7	0,7	-6
29.01.2026	2,3	0,006	54,47	52,93	52,61	52,39	0,22	24	0	0	89,6	46	43,57	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	2,872	0,041	76,3	73,86	73,77	72,99	0,78	24	0	0	88,4	50	38,37	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	3,015	0,044	80,2	77,58	77,47	76,63	0,84	24	0	0	89,4	51,1	38,31	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	3,353	0,063	91,38	88,23	88,25	87,08	1,17	24	0	0	90,2	52,9	37,26	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	3,344	0,059	88,98	85,88	85,81	84,72	1,09	24	0	0	92	53,7	38,23	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	3,043	0,035	75,37	72,88	72,68	72	0,68	24	0	0	92	50,6	41,35	0,7	0,7	-18
04.02.2026	74,263	0,86	2192,86	2133	2128,66	2110,31	18,35	744	0	0	82,1	47,6	34,49	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	2,3	0,006	54,47	52,93	52,61	52,39	0,22	24	0	0	89,6	46	43,57	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,121	0,002	3,29	3,18	3,18	3,14	0,04	1	0	0	89,4	52,1	37,35	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,215	0,002	56,18	54,85	54,5	54,38	0,12	24	0	0	83,8	43,3	40,51	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,37	0,007	60,43	58,84	58,54	58,3	0,24	24	0	0	85,1	44,8	40,33	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	2,764	0,025	71,3	69,14	68,96	68,4	0,56	24	0	0	88,2	48,6	39,65	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	2,667	0,019	67,84	65,86	65,62	65,17	0,45	24	0	0	88,1	47,8	40,3	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,099	0	53,64	52,48	52,01	51,98	0,03	24	0	0	83,7	43,4	40,38	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,008	0	53,43	52,4	51,93	51,93	0	24	0	0	80,3	41,6	38,66	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,089	0	2,28	2,24	2,21	2,22	-0,01	1	0	0	84,2	43,6	40,62	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,371	0,006	61,55	60,03	59,61	59,42	0,19	24	0	0	85,2	45,6	39,64	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	2,698	0,013	66,88	65	64,62	64,32	0,3	24	0	0	89,4	47,8	41,52	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	2,772	0,018	69,27	67,31	66,83	66,52	0,31	24	0	0	91,6	50,4	41,24	0,7	0,7	-
17.02.2026	2,683	0,011	66,33	64,56	64,02	63,84	0,18	24	0	0	90,5	48,7	41,76	0,7	0,7	-
Итого:	131,359	0	3659,77	3558,06	3547,6	3520,12	0	1274	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	131,359															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч1274

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	924,59	35121,79	34733,37	34013,7	34107,72
17.02.2026	1055,949	38781,56	38291,43	37561,3	37627,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:05:25